



Ochrona ludności
i obrona cywilna

WZP.271.1.28.2026

Ciechanów, dnia 19.08.2026 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: Zakup agregatów prądotwórczych „Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru II – „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” dla JST z terenu Mazowsza z wyłączeniem m.st. Warszawy i Samorządu Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026, poz.793) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie1:

Czy w części 1 postępowania zamawiający wymaga spełnienia normy emisji Stage V?

Odpowiedź 1:

Zamawiający w OPZ wymaga, aby silniki agregatów **spełniały wymagania obowiązujących przepisów dotyczących emisji spalin.**

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest zaoferować agregaty spełniające wymagania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących emisji spalin.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż postępowanie nie jest podzielone na części.

Działając na podstawie art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2026, poz.793) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje zmiany w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.



Pkt. I

Było :

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych przeznaczonych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, obejmująca:

1. dostawę 3 szt. agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej minimum 250 kW wraz z homologowanymi przyczepami transportowymi;
2. dostawę 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy minimum 8,5 kW;
3. dostawę 9 szt. agregatów prądotwórczych trójfazowych o mocy minimum 5,0 kW (moc maksymalna minimum 5,5 kW),

Jest:

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych przeznaczonych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, obejmująca:

1. dostawę 3 szt. agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej minimum 250 kW wraz z homologowanymi przyczepami transportowymi;
2. dostawę 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy minimum 8,5 kW;
3. dostawę 9 szt. agregatów prądotwórczych trójfazowych o mocy minimum 5,5 kW

oraz pkt V

było:

V. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY O MOCY ZNAMIONOWEJ MINIMUM 5,0 kW – 9 szt.

1. Wymagania techniczne

1.1. Parametry elektryczne

Każdy oferowany agregat musi spełniać następujące wymagania:

1. moc znamionowa – minimum 5,0 kW;

2. moc maksymalna – minimum 5,5 kW;

3. napięcie wyjściowe:

o 400 V AC (trójfazowe),

o 230 V AC (jednofazowe);



4. częstotliwość znamionowa – **50 Hz**;
5. automatyczny regulator napięcia (AVR) lub rozwiązanie równoważne zapewniające stabilizację parametrów napięcia podczas pracy agregatu;
6. możliwość zasilania odbiorników jedno- i trójfazowych zgodnie z dokumentacją producenta.

jest:

V.AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY O MOCY ZNAMIONOWEJ MINIMUM 5,5 kW – 9 szt.

1. Wymagania techniczne

1.1. Parametry elektryczne

Każdy oferowany agregat musi spełniać następujące wymagania:

1. **moc znamionowa – minimum 5,5 kW;**
2. napięcie wyjściowe:
 - o 400 V AC (trójfazowe),
 - o 230 V AC (jednofazowe);
3. częstotliwość znamionowa – **50 Hz**;
4. automatyczny regulator napięcia (AVR) lub rozwiązanie równoważne zapewniające stabilizację parametrów napięcia podczas pracy agregatu;
5. możliwość zasilania odbiorników jedno- i trójfazowych zgodnie z dokumentacją producenta.

W załączeniu Opis Przedmiotu zamówienia po zmianie.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Olga Zmudczyńska-Pabich
II Z-ca Prezydenta