



Zamówienie nie obejmuje wykonania robót związanych z budową łącznika ulicy Malinowej (dł. 240 mb.) opisanej w dokumentacji projektowej jako Malinowa 2 oraz sięgacza ulicy Okopowej (dł. 75 mb) - ul. Okopowa 3.

Ze względu na ograniczenia zakresu robót w ul. Malinowej wynikające z Decyzji nr 284/2018 znak AB.6740.430.2016 z dnia 25.05.2018 r., ze studni D6 w kierunku studni D5 należy wyprowadzić króciec przyłączeniowy poza zakres objęty zamówieniem. Bosy koniec rury zaślepić korkiem lub zaślepką wykonaną z materiału i o średnicy dostosowanej do rury.

Zamawiający załącza pismo z dnia 8 marca 2023 roku, znak OR-DL.404.15.2023.10 jako aktualizację uzgodnienia wydanego przez GAZ-SYSTEM S.A. dotyczące skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Malinowej i Jaśminowej w Ciechanowie z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,0 MPA relacji Płońsk – Uniszki zawadzkie DN200, odgałęzienie do stacji gazowej Ciechanów ul. Kasprzaka na działce nr ew. 440 w m. Niechodzin -Bielin, gm. Ciechanów.

W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty, wskazanych w ww. Uzgodnieniu robót i usług, w tym koszt nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. oddział w Rembelszczyźnie.