

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa oświetlenia oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie kąpieliska Krubin w ramach zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpielisko Krubin – etap III Budżet Obywatelski”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w ramach etapu zatwierdzania dokumentacji technicznej budowy oświetlenia kąpieliska?”

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych Umową, w tym do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych albo pozwolenia na budowę w formie decyzji.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

„Czy Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w ramach etapu zatwierdzania dokumentacji technicznej sieci komunikacyjnej (przyłącze kanalizacji kablowej do sieci operatora Orange) dla potrzeb systemu monitoringu?”

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych Umową, w tym do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych albo pozwolenia na budowę w formie decyzji.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

„Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielni z której są zasilone istniejące słupy oświetleniowe (do demontażu) i przebiegu ich linii zasilających?”

Odpowiedź Zamawiającego

Istniejące słupy oświetleniowe zasilone są z rozdzielni zlokalizowanej w ul. Dobrej, w okolicach skrzyżowania z ul. Sońską.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

„Czy Zamawiający posiada dwa wolne kanały w rejestratorze w centrum monitoringu (do podłączenia nowych kamer)?”

Odpowiedź Zamawiającego

Tak. Zamawiający posiada dwa wolne kanały w rejestratorze w centrum monitoringu.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

„Czy Wykonawca w ramach zamówienia musi dostarczyć rejestrator, dyski, monitor i/lub inne urządzenia do centrum monitoringu? Jeśli tak prosimy o podanie wymagań technicznych dla tych urządzeń.”

Odpowiedź Zamawiającego

Nie. Dostawa rejestratora, dysków, monitora ani innych urządzeń do centrum monitoringu nie jest objęta zamówieniem.

Pytanie Wykonawcy nr 6:

„Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania Wykonawca musi dostarczyć 2 szt. urządzeń aktywnych (switchy) dla nowo wybudowanego połączenia pomiędzy kąpieliskiem na centrum monitoringu w celu nawiązania komunikacji?”

Odpowiedź Zamawiającego

Tak. Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 2 szt. urządzeń aktywnych dla nowo wybudowanego połączenia między kąpieliskiem a centrum monitoringu.

Pytanie Wykonawcy nr 7:

„Czy w przypadku konieczności wycinki drzew Zamawiający posiada stosowne zezwolenie? Kto będzie ponosił koszt opłat administracyjnych o ile wystąpią związanych z wycinką drzew? Jeśli Wykonawca, prosimy o podanie wartości kosztów do uwzględnienia w ofercie?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada zezwolenia na wycinkę drzew. Zaleca się prowadzenie robót w sposób ograniczający do minimum wycinkę drzew. Uzyskanie decyzji na wycinkę drzew należy do obowiązków Wykonawcy. Nie przewiduje się opłat administracyjnych za wycinkę - Zamawiający w przypadku konieczności usunięcia drzew wymaga wykonania nasadzeń zastępczych - niemniej decyzję w tej sprawie wydaje Starosta.

Pytanie Wykonawcy nr 8:

„Czy Zamawiający otrzymał od Orange warunków technicznych na których można wbudować światłowód w kanalizację operatora?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada warunków technicznych na korzystanie z kanalizacji kablowej Orange S.A.

Pytanie Wykonawcy nr 9:

„Z uwagi na to iż dzierzawa kanalizacji kablowej Orange S.A jest dość kłopotliwa, a niekiedy wręcz niemożliwa, czy Zamawiający dopuszcza komunikację radiową systemu monitoringu z KPP w Ciechanowie?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do Umowy na etapie realizacji inwestycji w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 wzoru Umowy.

Pytanie Wykonawcy nr 10:

„Czy w przypadku konfiguracji instalacji na obiekcie KPP w Ciechanowie nie stosownym jest zwiększenie wymogów w stosunku do kierownika robót elektrycznych o uprawnienia kwalifikowanego pracownika zabezpieczeń technicznych?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z treścią §6 ust.2 pkt 8 zapewnienie wykonania i kierowania prac objętymi Umową przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia należy do obowiązków Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zawierając umowę w przedmiotowym postępowaniu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy i będzie w stanie należycie wykonać prace na warunkach określonych Umową (§7 pkt. 4 wzoru Umowy – załącznik nr 8 do SIWZ).

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 04.06.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 04.06.2020 r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Krzysztof Kosiński