

Ciechanów, dn. 13.01.2023 r.

WZP.271.1.60.2022

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini parku realizowane w ramach zadania pn.: „Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Na terenie opracowania występuje 17 studzienek instalacji podziemnych w tym dwie teletechniczne. Studzienki kolidują z projektowanymi ścieżkami, nie licują wysokościowo z projektowanymi elementami oraz niektóre z nich są w bardzo złym stanie. Czy wykonawca ma skalkulować regulację wysokościową studzienek? Czy należy wycenić wymianę studzienek na nowe? Prosimy o doprecyzowanie zakresu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacja o regulacji istniejących studni (ks., kd., PEC) została zawarta w programie Funkcjonalno-użytkowym w pkt. I ppkt.1.1 Przedmiot zamówienia - założenia ogólne. W ramach zamówienia należy przewidzieć:

- przebudowę studni kanalizacji deszczowej – 7 szt.
- zdjąć pokrywy
- zaniżyć studnie
- ułożyć pokrywy i wyregulować włązy do wysokości projektowanej nawierzchni
- regulację włązów kanalizacji sanitarnej (5 szt.) do wysokości projektowanej nawierzchni

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania, otwarcia ofert, związania ofertą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna (link)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Adrianna Saganek
SEKRETARZ MIASTA