

Ciechanów, dnia 28.10.2022 r.

WZP.271.1.52.2022

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego pętli miejskiej”.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Zamawiający wyspecyfikował bardzo nietypowe barwy światła 3500-3750 K i 4250 K, podczas gdy praktycznie cały rynek oświetleniowy w Polsce i Europie opiera się o 3000 i 4000 K. Wnosimy dopuszczenie także barw 3000 i 4000 K

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lampy o barwie 3000K i 4000K.

Pytanie nr 2

Zamawiający oczekuje bardzo długiej gwarancji (10 lat) przy jednoczesnym bardzo niskim oczekiwaniu co do trwałości (zaledwie 60 000 h). Wnosimy o podniesienie min. wymaganej trwałości użytkowej na poziom 100 000 h, który jest powszechnie używany w Polsce i Europie. Dodatkowo zachęcamy do wymagania wskaźnika trwałościowego na poziomie L90, bo tylko taki parametr w praktyce gwarantuje Zamawiającemu utrzymanie parametrów instalacji przez cały okres jej eksploatacji, czyli ok. 25 lat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące trwałości użytkowej źródeł światła określone w pkt 3 OPZ. Wymaga się zastosowania przy realizacji zamówienia opraw ze źródłami światła LED o trwałości znamionowej L90B10 100 000 godzin. OPZ po zmianach w załączeniu.

Pytanie nr 3

W związku z wymogiem, aby oprawy przystosowane do podłączania dodatkowych systemów sterowniczych w celu możliwości ich zarządzaniem co Zamawiający miał na myśli? Czy oprawy mają być skonfigurowane z sygnałem DALI na zasilaczu czy może mają być wyposażone w ustandaryzowane gniazdo ZHAGA w celu możliwości podpięcia w przyszłości sterowników do systemu sterowania oświetleniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że oprawy powinny być wyposażone w standardowe gniazdo/złącze w celu możliwości podłączenia sterowników do systemu sterowania oświetleniem wraz z jego zabezpieczeniem klasy min. IP65.

Pytanie nr 4

Zgodnie z par.4 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie wynikającym z oferty (min. 90 – max 240 zgodnie z formularzem oferty) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie, zgodnie z par. 4 ust. 2, Wykonawca, po faktycznym zakończeniu prac, zgłosi niezwłocznie gotowość do odbioru końcowego, jednak nie później niż w 30 dniu od daty zawarcia umowy. Postanowienia te są ze sobą niezgodne – z jednej strony Zamawiający skazuje jako minimalny okres realizacji 90 (jak można się domyślać – dni) z drugiej strony wskazuje, że gotowość do odbioru końcowego ma być zgłoszona najpóźniej w 30 dniu od daty zawarcia umowy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wprowadza się zmianę treści par. 4 ust. 2 zastępując dotychczasową treść treścią następującą: *„Wykonawca, po faktycznym zakończeniu prac, zgłosi niezwłocznie gotowość do odbioru końcowego”*.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zmieni treść §7 ust. 6 Umowy na następującą: „Zamawiający ustala limit kar w wysokości 10% wynagrodzenia netto za realizację przedmiotu umowy.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień §7 ust.6 Umowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zmieni treść §9 ust. 7 Umowy na następującą: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia wady przedmiotu umowy podjąć działania zmierzające do usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia, chyba że Zamawiający zastrzegł w zgłoszeniu inny termin, w takim przypadku wiążący jest termin wyznaczony przez Zamawiającego. W każdym

wypadku termin musi być technologicznie uzasadniony i z tej przyczyny może ulec przedłużeniu.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień §9 ust.7 Umowy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wykreśli punkt 7 lit. I) dokumentu gwarancji jakości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 7 lit. I) z dokumentu gwarancji.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy postanowienie następującej treści: „Odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy ograniczona jest do równowartości 100 (stu) % wynagrodzenia netto Wykonawcy. Strony wyłączają odpowiedzialność za szkody pośrednie, utracone korzyści. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy proponowanego postanowienia.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przesłanki umożliwiające przedłużenie terminu realizacji zamówienia wskazano w § 11 ust. 3 pkt 3) Projektu umowy.

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do punktu **III INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA**, *punkt 6 Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpunkt 7 SWZ*, w zbiegu do niewymagania należytego wykonania umowy z **pkt III INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA punkt 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy SWZ**, w którym Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwracamy uwagę, że niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być przyczyną do odrzucenia oferty, prosimy o potwierdzenie i zmianę tego postanowienia w SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ rozdział III pkt. 6 ppkt 7, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Podając nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW, 06-400 CIECHANÓW. Adres skrzynki Zamawiającego: /ciechanow/skrytka lub /ciechanow/SkrytkaESP

Z up. Prezydenta Miasta
Adrianna Saganek
SEKRETARZ MIASTA