

Ciechanów, dn. 20.04.2023 r.

WZP.271.2.17.2023

Do Wykonawców
biorących udział w zapytaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą istniejącej nawierzchni oraz montażem elementów małej architektury i osprzętowania boiska wielofunkcyjnego na Bielinie realizowane w ramach zadania pn: „*Boisko wielofunkcyjne na Bielinie – II etap*” – *Budżet Obywatelski 2023*

Szanowni Państwo,

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią oraz dokonuje zmiany PFU w niżej wskazanych punktach.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przez Państwo zapytaniem i opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym parametrów nawierzchni polipropylenowej, informujemy iż zamieszczony w projekcie opis, jest bezzasadnym ograniczeniem, wprost prowadzącym do złamania zapisów Ustawy PZP. Zaznaczyć należy, iż wielokrotnie w opiniach prawnych i wyrokach KIO wskazywano, iż zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców jest naruszeniem przepisów ustawy. Przypominamy również, iż na podstawie ww. przepisu do postawienia uczciwej konkurencji poprzez sformułowanie niezgodnego z przepisami Ustawy opisu przedmiotu zamówienia, niekoniecznie zaś realne uniemożliwienie takiej konkurencji. Fakt naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy wymaga tylko uprawdopodobnienia (wyrok KIO z dnia 13 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 440/10). Orzecznictwo wielokrotnie uściślało pojęcie równoważności, oraz wyraźnie i jednoznacznie wykazywało, iż sprzęt/produkt/materiał proponowany w ofercie równoważnej nie musi cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niektóre przykłady poniżej:

- sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.

sygn. akt KIO/UZP 967/09 „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych oraz czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia”. sygn. akt KIO/UZP 585/09 „Każdy materiał, produkt cechuje się wieloma parametrami i właściwościami przypisanymi wyłącznie temu konkretnemu produktowi. Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe dla danego produktu referencyjnego, prowadziłby do konieczności zaproponowania produktów o identycznych parametrach, a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych i czynił to postanowienie niewykonalnym”.

Żądanie przez Zamawiającego produktów konkretnego producenta narusza przepisy prawne, w szczególności takie działanie prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o:

1. Usunięcie z opisu nawierzchni wszelkich zapisów, które mogą utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, Wnosimy o dopuszczenie wszystkich modułowych nawierzchni polipropylenowych posiadających niezbędne dokumenty poświadczające ich wysoką jakość i funkcjonalność.

Odpowiedź Zamawiającego:

2.1.Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- 1) montaż piłkochwyków z siatki oczka 10x10 cm, fi 3; wys. 6 m; dł. min. 32m
 - montaż furki szer. min. 1,5 m w świetle przejścia i wys. min 2 m w piłkochwycie – 1 szt.
- 2) montaż elementów malej architektury
 - ławki parkowe – 3 szt.
 - kosze na śmieci - 2 szt.
 - stojak na rowery czterostanowiskowy - 2 szt.

- 3) zestaw do siatkówki z siatkami do badmintonu i siatkówki
- 4) żagiel cieniujący trójkątny wym. 3x3x3 m - 1 szt.
- 5) wykonanie nawierzchni polipropylenowej modułowej - min. 136 m² (wym. ok. 16x8,5 m) na podbudowie betonowej
- 6) malowanie linii boiska

Ze względu na charakter zamówienia, podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter szacunkowy. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów powierzchni określonej w pkt.1 i 4 zgodnie z założeniami przewidzianymi w PFU.

3.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.Wymagania dla nawierzchni polipropylenowej

Zamawiający wymaga wykonania podbudowy w warstwach jak następuje:

- podsypka piaskowa gr. min. -10 cm
- płyta z betonu B/20 gr. min.10-15 cm
- nawierzchnia polipropylenowa
 - moduł wielkości min. 25x25cm i grubości min.1,9 cm
 - na bocznych krawędziach każdego modułu amortyzatory
 - tekstura powierzchni: ażur/otwarta siatka zapewniająca wysoką przyczepność w każdych warunkach
 - mechanizm blokujący
 - nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym
 - kolory nawierzchni do ustalenia na etapie projektu
 - nawierzchnia musi posiadać Atest PZH.

Należy zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych poprzez odpowiednie pochylenie płyty betonowej. W płycie naciąć i wypełnić dylatacje.

Nawierzchnia powinna spełniać wszystkie wymagania uwzględniające sposób użytkowania.

Zamawiający informuje, iż nie zmienia się termin składania i otwarcia ofert.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Iwona Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA