

Ciechanów, dn. 08.07.2022 r.

WZP.271.1.29.2022

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne” -
ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Nizinna, ul. Zagrodowa.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05b, D.05.03.05a SSTWIORB dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną na zadaniu opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w odniesieniu do mm-a i możliwość projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy projektować w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014.

Pytanie nr 2

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05b, D.05.03.05a SSTWIORB dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną na zadaniu opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w

odniesieniu do mm-a i możliwość projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy projektować w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014.

Pytanie nr 3

Dotyczy D.05.03.05b W SSTWIORB wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu 35/50. Zgodnie z dokumentem technicznym WT-2 wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 10.3 SSTWIORB niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu lepiszcza 35/50. Do mieszanki AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2, asfaltem dedykowanym jest lepiszcze 50/70. Wnosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 należy stosować asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla kategorii ruchu KR 1-2 do warstwy wiążącej należy zastosować lepiszcze asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2 2014.

Pytanie nr 4

Dotyczy D.05.03.05b W SSTWIORB wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu 35/50. Zgodnie z dokumentem technicznym WT-2 wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 10.3 SSTWIORB niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu lepiszcza 35/50. Do mieszanki AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2, asfaltem dedykowanym jest lepiszcze 50/70. Wnosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 należy stosować asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla kategorii ruchu KR 1-2 do warstwy wiążącej należy zastosować lepiszcze asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2 2014.

Pytanie nr 5

Dotyczy D.05.03.05b W SSTWIORB wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu 35/50. Zgodnie z dokumentem technicznym WT-2 wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 10.3 SSTWIORB niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu lepiszcza 35/50. Do mieszanki AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2, asfaltem dedykowanym jest lepiszcze 50/70. Wnosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 należy stosować asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla kategorii ruchu KR 1-2 do warstwy wiążącej należy zastosować lepiszcze asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2 2014.

Pytanie nr 6

Dotyczy D.05.03.05b W SSTWIORB wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu 35/50. Zgodnie z dokumentem technicznym WT-2 wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 10.3 SSTWIORB niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu lepiszcza 35/50. Do mieszanki AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 1-2, asfaltem dedykowanym jest lepiszcze 50/70. Wnosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 należy stosować asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla kategorii ruchu KR 1-2 do warstwy wiążącej należy zastosować lepiszcze asfalt drogowy 50/70 zgodnie z WT-2 2014.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację w jakiej formie będzie wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy. W Szczegółowych Postanowieniach Umowy § 3 pkt 3 jest informacja o dwóch płatnościach , zaś § 5 pkt 18 Ogólnych Postanowieniach Umowy przewiduje płatność częściową - kwartalną do łącznej wysokości nie większej niż 80% Wynagrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie zgodnie z § 3 ust. 3 Szczegółowych Postanowień Umowy (SPU-b).

Zgodnie z § 8 ust. 3 SPU-b „Strony wyłączają następujące postanowienia OPU-b: § 5 ust. 6, 18, § 7 ust. 7”.

Pytanie nr 8

Czy termin składania ofertą na wyżej wymienione postępowanie zostanie przedłużony ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129 t.j.) Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 11.07.2022 r. **na dzień 14.07.2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022 r. o godz. 13:00.**

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 09.08.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00222739/01 z dnia 24.06.2022 r.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Podając nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW, 06-400 CIECHANÓW. Adres skrzynki Zamawiającego: /ciechanow/skrytka lub /ciechanow/SkrytkaESP.

Z up. Prezydenta Miasta
Adrianna Saganek
SEKRETARZ MIASTA