

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie”

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Czy w ramach przebudowy ul. Wesołej został wykonany odcinek linii kablowej od latarniami 3/1L1/3 do latarni 3/2L 7/10

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach zadania należy wykonać odcinek linii kablowej od latarni 3/1L1/3 do latarni 3/2L 7/10.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Czy w ramach budowy w ul. Dębowej należy wykonać odcinek linii kablowej od latarni 3/2L7/3 do latarni 3/2 L7/2

Odpowiedź Zamawiającego:

Odcinek linii kablowej od latarni 3/2L7/3 do latarni 3/2L7/2 nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

„Zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej ul. Dębowa ma być zasilana z obwodu nr 2 który przebiega przez ul. Wiśniową.

- proszę o podanie ilości latarni do wykonania w ramach budowy ul. Dębowej.
- proszę o podanie długości linii kablowej do wykonania w ramach budowy ul. Dębowej

Odpowiedź Zamawiającego:

- w ramach budowy należy wykonać 8 latarni,
- długość linii kablowej do wykonania wynosi 227 m.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

Czy w ramach przebudowy ul. Wesołej został wykonany odcinek KD od studni D19 do studni D 55

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotowy odcinek kanalizacji deszczowej został wykonany na długości ok. 7m.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

Czy w ramach budowy ul. Dębowej należy wykonać studnię D55

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach zadania należy wykonać studnię D55.

Pytanie Wykonawcy nr 6:

Czy w ramach budowy ul. Dębowej wykonawca będzie musiał wykonywać jakiegokolwiek prace w ul. Wesolej która jest obecnie na gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach budowy ul. Dębowej należy uwzględnić konieczność wykonania prac w pasie drogowym ul. Wesolej będącej na gwarancji.

Pytanie Wykonawcy nr 7:

Czy do budowy rurociągu kanalizacji deszczowej Zamawiający wyrazi zgodę zastosowanie rur K2 – KAN ID SN10 KIELICHOWYCH DWUŚCIENNYCH Z USZCZELKĄ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do budowy rurociągu kanalizacji deszczowej należy zastosować rury zgodnie z dokumentacją projektową o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 8

Dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego:

W ramach zdania należy wykonać odcinek KD od studni D57 do studni D61 wraz z Wp42 oraz ułożeniem nawierzchni drogi do przedmiotowego wpustu i wykończenie krawężnikiem ułożonym na płask.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Podając nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW, 06-400 CIECHANÓW. Adres skrzynki Zamawiającego: /ciechanow/skrytka lub /ciechanow/SkrytkaESP

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Iwona Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA