

Ciechanów, dnia 05.01.2023 r.

WZP.271.1.59.2022

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

W związku z wymogiem OPZ aby oprawy były „przystosowane do podłączania dodatkowych systemów sterowniczych w celu możliwości ich zarządzaniem w przyszłości, wyposażone w standardowe gniazdo/złącze z zabezpieczeniem min. klasy IP65” czy Zamawiający wymaga aby oprawy były skonfigurowane z gniazdem niskonapięciowym ZHAGA lub NEMA 230V? Tylko te dwa typu gniazd spełniają standardy oświetleniowe jeśli chodzi o gniazda instalowane w korpusach opraw. Czy oprawy mają być skonfigurowane w złącze/zasilacz z sygnałem DALI w standardzie ZD4i do podłączania np. sterowników systemu oświetlenia ulicznego montowanych na słupie oświetleniowym. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie powyższego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że oprawy powinny być wyposażone w standardowe gniazdo/złącze ZHAGA lub NEMA.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Podając nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW, 06-400 CIECHANÓW. Adres skrzynki Zamawiającego: /ciechanow/skrytka lub /ciechanow/SkrytkaESP

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Iwona Kowalczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA