

Ciechanów, dn. 06.12.2021 r.

WZP.271.1.33.2021

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn.: „Przebudowa ul. Asnyka w Ciechanowie”.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy nr 1

Projekt Stałej Organizacji Ruchu umieszczony w dokumentacji projektowej ma określony termin wprowadzenia do dnia 25.08.2016 r. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje projektem Stałej Organizacji Ruchu z zatwierdzeniem obowiązującym w przewidywanym terminie wdrożenia SOR, tj. listopad 2022 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający będzie dysponował Projektem Stałej Organizacji Ruchu z zatwierdzeniem obowiązującym w terminie wdrożenia przedmiotowej stałej organizacji ruchu.

Pytanie Wykonawcy nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnym projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Projekt TOR umieszczony w dokumentacji projektowej ma określony termin wprowadzenia do dnia 01.10.2016 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający będzie dysponował aktualnym projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Pytanie Wykonawcy nr 3

Prosimy o informację, czy Zamawiający w ramach przedmiotowego zadania wyrazi zgodę na zastosowanie do sieci kanalizacji deszczowej rur PP strukturalnych SN10 zamiast rur PP litych SN10 wskazanych w dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający do budowy rurociągu kanalizacji deszczowej dopuszcza zastosowanie rur PP strukturalnych o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN10.

Pytanie Wykonawcy nr 4.

Przedmiar robót branży sanitarnej wskazuje do wykonania rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z litego polipropylenu SN10 DN630 w ilości 113,5m, natomiast zgodnie z profilem sieci KD do wykonania jest 435,5m kanalizacji z rur DN630. Różnice są również w przypadku innych średnic. Prosimy o wskazanie właściwych ilości rur kanalizacyjnych o średnicach nominalnych 630, 500 i 315 do wykonania na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót służy wyłącznie jako element pomocniczy i nie stanowi podstawy kalkulacji ceny ofertowej.

Przy obliczaniu ilości rur kanalizacyjnych do wykonania, należy kierować się załączoną do przetargu dokumentacją projektową. Dodatkowo w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik do SWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 5.

Prosimy o podanie ilości studni betonowych do wykonania na przedmiotowym zadaniu. Zgodnie z przedmiarem robót branży sanitarnej do wykonania są 24 studnie, natomiast zgodnie z PZT branży sanitarnej do wykonania jest 36 studni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót służy wyłącznie jako element pomocniczy i nie stanowi podstawy kalkulacji ceny ofertowej.

Przy obliczaniu ilości studni betonowych do wykonania, należy kierować się załączoną do przetargu dokumentacją projektową. Dodatkowo w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik do SWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 6.

Zgodnie z projektem branży sanitarnej przeznaczony do likwidacji jest wodociąg. Prosimy o wskazanie rozwiązania likwidacji wodociągu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Likwidacja wodociągu powinna zostać wykonana w postaci odcięcia i zakorkowania przy wykorzystaniu kołnierzy ślepych, pozostawiając istniejącą sieć wodociągową w gruncie. Podczas likwidacji należy przewidzieć również w

kosztach inwestycji demontaż urządzeń istniejących sieci i przyłączy wodociągowych, które mogą kolidować z planowaną infrastrukturą drogi.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie może odciąć istniejącej sieć wodociągowej bez zgody i udziału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o..

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Iwona Kowalczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA