

Ciechanów, dn. 23.10.2023 r.

WZP.271.1.32.2023

Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
„Remont drogi w zakresie remontu chodnika w ul. Zamkowej nr 121257W  
w Ciechanowie”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz.1605 t.j.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1**

Zapytanie w sprawie przedmiaru robót w zakresie remontu chodnika w ul. Zamkowej.

1. Punkt 4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 cm. Co wykonawca powinien zrobić z materiałem z rozbiórki. Potraktować jako gruz budowlany, czy kostkę powinien rozebrać ręcznie, spaletować i dostarczyć do miejsca składowania. Koszt tych rozwiązań zmienia koszty wykonawcy.
2. Punkt 14 Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm. Przedmiar nie zawiera pozycji zjazdu na posesje, czy do ich wykonania należy wykorzystać również kostkę gr.6 cm

#### **Odpowiedź.**

Zgodnie z §1 ust. 9 projektu umowy materiały lub urządzenia z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. Materiały lub urządzenia, które Zamawiający chce odzyskać, Wykonawca jest zobowiązany zdemontować i przetransportować we wskazane przez Zamawiającego miejsce w granicach miasta Ciechanów. Materiały z rozbiórki potraktowane jako odpady, winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587).

**Zamawiający planuje odzysk kostki brukowej betonowej nadającej się do ponownego wbudowania. Kostkę należy rozebrać ręcznie, spaletować i przetransportować do PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83.**

Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) zakłada wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm.

### **Pytanie nr 2**

Proszę o udzielenie informacji czy rozebrana nawierzchnia z kostki brukowej ma zostać odtworzona ze zdemontowanej kostki

### **Odpowiedź.**

Nawierzchnia z kostki ma być wykonana z nowej kostki gr. 6 cm.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania, otwarcia ofert oraz związania ofertą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta

Iwona Kowalczuk

Z-ca Prezydenta Miasta