

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania : Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego mostu na rzece Łydyni w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynię w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie.”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 t.j.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W odniesieniu do pkt XXV ppkt 5) proszę o informację jakie osoby należy wskazać przed podpisaniem umowy. Zgodnie z wyżej wymienionym pkt należy wskazać osobę która będzie pełniła funkcję:

- Kierownika budowy
- kierownika robót sanitarnych
- kierownika robót elektrycznych
- osoby proponowanej do kierowania robotami w zakresie kształtowania zieleni;

Natomiast w pkt XI ppdk. 1) 4 b)

- Kierownik budowy • Kierownik robót drogowych
- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przed zawarciem umowy będzie wymagał imion i nazwisk osób wraz z uprawnieniami, które zostały wskazane przez Wykonawcę w oparciu o wymóg dotyczący potencjału osób skierowanych do realizacji zamówienia określony w Rozdziale XI ppdk. 1) 4 b), tj. osób pełniących funkcję kierownika budowy, kierownika robót drogowych, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pytanie 2:

Zapis PB „Dodatkowo”

- sieć wodociągowa: istniejący wodociąg zostanie zabezpieczony stalową rurą ochronną z izolacją termiczną (odtworzenie zdegradowanej istniejącej izolacji termicznej). W przypadku stwierdzenia w toku prowadzonych robót, złego stanu wodociągu odcinek na moście zostanie wymieniony. Czy w związku z powyższym zapisem Zamawiający przewiduje dodatkowe środki?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach zamówienia istniejący wodociąg - odcinek na moście należy wymienić na przewód z rur PE d=160mm zgrzewanych doczołowo.

Przebieg wodociągu przez most należy wykonać w stalowej rurze osłonowej z izolacją termiczną. Końce rury osłonowej należy zabezpieczyć manszetami. Roboty związane z siecią prowadzić pod nadzorem ZWIK Ciechanów.

Pytanie 3:

W załączonym przedmiarze robót znajdują się pozycja 69 (wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu na głębokość do 6m) w ilości 34 mb, oraz pozycja 70 (wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu przy głębokości wbicia do 6m) w ilości 34 mb. Pozwala to domniemać, że obie pozycje dotyczą tych samych ścianek. A na rysunku nr 7, 10 i 11 projektu wykonawczego pokazano przy podporach ścianki szczelne tracone $L=4,5$ m. Proszę o wyjaśnienie. Gdzie należy wykonać ścianki szczelne tymczasowe o których mowa w pozycji 69 i 70 przedmiaru oraz w której pozycji przedmiaru policzono ścianki szczelne tracone pokazane na rysunkach 7, 10 i 11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową stalowe ścianki szczelne pozostawiane są w gruncie (ścianki tracone). Zamówienie należy realizować zgodnie z projektem.

Zamawiający przypomina, że przedmiary robót nie stanowią podstawy kalkulacji ceny ofertowej, należy traktować je wyłącznie, jako element pomocniczy. Cenę ofertową należy kalkulować w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i specyfikację warunków zamówienia.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również z SWZ, a także wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wdrożenia projektu organizacji robót na czas budowy, koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji,

pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 4:

Czy ścianki szczelne wokół ław fundamentowych mają być tracone (zgodnie z dokumentacją) czy tymczasowe (zgodnie z przedmiarem)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z dokumentacją projektową stalowe ścianki szczelne pozostawiane są w gruncie (ścianki tracone). Zamówienie należy realizować zgodnie z projektem.

Pytanie 5:

Prosimy o jednoznaczną informację, czyją własnością stają się elementy z rozbiórki:

- gruz żelbetowy
- grunt z wykopów
- destrukta asfaltowy
- elementy stalowe
- kostka betonowa

Jeśli własnością Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Złom i kostka betonowa pochodzące z rozbiórki mostu stanowiąc będą własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia złomu (elementów stalowych) do punktu skupu złomu przy ul. Płockiej w Ciechanowie. Kostkę nadającą się do ponownego wykorzystania należy spaletować i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Ciechanowa (do 5 km od miejsc rozbiórki).

Pozostałe materiały z rozbiórki stanowiąc będą własność wykonawcy i muszą zostać zutyliczowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z rozbiórką, paletowaniem, transportem, składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów potwierdzających ich utylizację.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada niezbędne decyzje w zakresie zezwalającym na realizację robót budowlanych.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robot.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do postępowania została udostępniona dokumentacja pozwalająca za realizację robót budowlanych będąca w posiadaniu Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również z SWZ, a także wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wdrożenia projektu organizacji robót na czas budowy, koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 8:

Czy w przypadku całkowitego ukończenia inwestycji w roku 2025, Wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie w roku 2025? Jeśli nie, prosimy o podanie, jakie środki Zamawiający ma zabezpieczone w budżecie na rok 2025 oraz rok 2026 na wykonanie niniejszego zadania. Jest to istotna informacja pod kątem ewentualnego finansowania inwestycji przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Realizacja i finansowanie zadania przewidziane są na lata 2025-2026. Budżet na realizację zadania nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę Miasta. W przypadku zakończenia robót w III kwartale 2025r. rozliczenie końcowe nastąpi w styczniu 2026r. Jeżeli roboty zostaną zakończone najpóźniej w II kwartale 2025. Zamawiający nie wyklucza przyspieszenia płatności niemniej zmiana ta warunkowana będzie uzyskaniem zgody jednostki dofinansowującej oraz podjęcia stosowanej uchwały przez Radę Miasta Ciechanów.

Pytanie 9:

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi i aktualnymi pozwoleniami, porozumieniami i zatwierdzeniami, których ewentualne braki w żadnym stopniu nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada niezbędne decyzje w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych.

Jednocześnie przypomina się, że w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również z SWZ, a także wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wdrożenia projektu organizacji robót na czas budowy, koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 10:

Czy okres zimowy 15.12-15.03 wlicza się w 450 dni, które są przewidziane na całkowitą realizację Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres zimowy wlicza się do terminu przewidzianego na realizację zamówienia.

Pytanie 11:

Czy podczas realizacji zdania będzie wymagany nadzór przyrodniczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nadzór przyrodniczy nie jest wymagany. W zasięgu oddziaływania planowanej przebudowy mostu brak jest form ochrony przyrody.

Pytanie 12:

Czy podczas realizacji zadania będzie wymagany nadzór saperski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga sprawowania nadzoru saperskiego.

Pytanie 13:

Czy podczas realizacji zadania będzie wymagany nadzór archeologiczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obiekt nie znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej. Nadzór archeologiczny nie jest wymagany.

Pytanie 14:

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o wartość wskaźnika wytrzymałościowego Wx dla ścianek szczelnych traconych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wartość wskaźnika wytrzymałościowego Wx dla ścianek szczelnych traconych min. 1200cm³. Opracowania projektów technologicznych związanych z budową obiektu, w tym projektu wbicia ścianek szczelnych (jeśli wymagane) należeć będzie do obowiązków wykonawcy.

Pytanie 15:

Prosimy o przekazanie informacji na temat klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Płyta żelbetowa pomostu klasy ekspozycji XC4, XD3; XF4; XA3

Przyczółki mostu klasy ekspozycji XC4, XD3; XF3; XA2

Fundamenty XC2, XD3; XF2; XA2

Do betonów należy stosować cement portlandzki CEM niskoalkaliczny.

- Do betonu klasy B25 - cement *klasy* CEM 32,5 N;
- do betonu klasy B30 i wyższych - cement *klasy* CEM I 42,5 N-HSR/Na lub CEM I 42,5 N-MSR/Na

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wymaga aktualizacji projektu stałej i czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego

Aktualizacja terminu wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 17:

Pale wiercone - czy rura obsadowa ma być pozostawiona w gruncie czy ma zostać wyciągnięta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją przewidziano wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej. Zgodnie z SST wyciąganie rur należy wykonywać sukcesywnie w miarę wypełnienia otworu mieszanką betonową. Rury obsadowe powinny być wyciągane, kiedy mieszanka betonowa ma jeszcze dostateczną urabialność tak, aby słup betonu w palu nie został przerwany. Wysokość słupa mieszanki betonowej w rurze powinna być taka, aby zabezpieczała przed przedostaniem się do otworu wody gruntowej. Przy betonowaniu bez użycia sprężonego powietrza wyciąganą rurę należy co najmniej 2 razy na długości każdego metra wcisnąć powtórnie o 20 cm w celu poprawy zespolenia betonu z gruntem.

Rurę po przejrzaniu i stwierdzeniu, że jej stan jest zadowalający można użyć ponownie.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wymaga na czas prowadzenia robót wykonania tymczasowej kładki pieszo-rowerowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga wykonania tymczasowej kładki pieszo-rowerowej na czas prowadzenia robót.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający zezwala na zamknięcie istniejącego obiektu mostowego na czas prowadzenia robót i poprowadzenie ruchu innymi istniejącymi drogami objazdowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu *roboty budowlane będą prowadzone przy całościowym zamknięciu i wyłączeniu środkowego odcinka ul. Augustyńskiej.*

Pytanie 20:

Prosimy o określenie czy drewno z wycinki jest własnością Zamawiającego i czy przy rozliczaniu usługi na podstawie szacunku brakarskiego, będzie wartość fv pomniejszana o wartość drewna.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew, roboty budowlane nie kolidują z istniejącymi drzewami i krzewami.

Pytanie 21:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w

zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do postępowania została dołączona dokumentacja pozwalająca na realizację robót budowlanych będąca w posiadaniu Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również z SWZ, a także wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wdrożenia projektu organizacji robót na czas budowy, koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 22:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada niezbędne decyzje w zakresie zezwalającym na realizację robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków lub konieczności przedłużenia uzgodnień zostaną one uzupełnione przez Zamawiającego.

Pytanie 23:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren budowy pod planowaną inwestycję, zostanie przekazany Wykonawcy jednorazowo. Koszt zajęcia pasa drogowego nie będzie obciążał Wykonawcy.

Pytanie 24:

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ma obowiązku podawania wartości szacunkowej zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia nie jest elementem potrzebnym do kalkulacji ceny ofertowej.

Pytanie 25:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie nie obejmuje pielęgnacji zieleni.

Pytanie 26:

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedstawia hierarchię ważności dokumentów w przedmiotowym postępowaniu:

- 1) Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- 3) Dokumentacja projektowa,
- 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Pytanie 27:

Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Złom oraz kostka betonowa pochodzące z rozbiórki mostu stanowiąc będą własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia złomu (elementów stalowych) do punktu skupu złomu przy ul. Płockiej w Ciechanowie. Kostkę nadającą się do ponownego wykorzystania należy spaletować i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Ciechanowa (do 5 km od miejsca rozbiórki).

Pozostałe materiały z rozbiórki stanowiąc będą własność wykonawcy i muszą zostać zutyliczowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z rozbiórką, paletowaniem, transportem,

składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów potwierdzających ich utylizację.

Pytanie 28:

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał paletowania kostki z rozbiórki nadającej się do ponownego wykorzystania.

Pytanie 29:

Czy rury kanalizacji deszczowej podwieszanej pod mostem mają być z PVC-U czy HDPE ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rury kanalizacji deszczowej podwieszanej pod mostem należy wykonać z PVC-U.

Pytanie 30:

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących niejasności: 1. Według zapisów projektu: Ścianki szczelne mają być tracone, a według przedmiaru należy je wyciągnąć? Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową stalowe ścianki szczelne pozostawiane są w gruncie (ścianki tracone). Zamówienie należy realizować zgodnie z projektem.

Zamawiający przypomina, że przedmiary robót nie stanowią podstawy kalkulacji ceny ofertowej, należy traktować je wyłącznie, jako element pomocniczy. Cenę ofertową należy kalkulować w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i specyfikację warunków zamówienia.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również z SWZ, a także wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wdrożenia projektu organizacji robót na czas budowy, koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 31:

W pozycji 94 przekazanego przedmiaru robót wskazano 279 sztuk sworzni do wykonania. W ocenie oferenta wskazana ilość rażąco odbieg od stanu faktycznego wskazanego na rysunku 16 projektu wykonawczego, z którego wynika że należy wykonać sworznie na 11 dźwigarach z czego na każdym 276 sztuk sworzni, co daje łączną ilość 3036 sztuk sworzni. Proszę o podanie ostatecznej liczby sworzni do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający przypomina, że przedmiary robót nie stanowią podstawy kalkulacji ceny ofertowej, należy traktować je wyłącznie, jako element pomocniczy. Cenę ofertową należy kalkulować w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i specyfikację warunków zamówienia.

Pytanie 32:

Proszę o podanie paramentów rury stalowej dn 300 służącej jako rura osłonowa wodociągu w tym grubość izolacji oraz rodzaju izolacji ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przedkłada parametry rury stalowej i izolacji, do wykonania w ramach zamówienia:

1. Rura stalowa osłonowa dn 300mm ze szwem o średnicy min. 323,9mm x 5,6mm i długości ok. 28m (zabezpieczona masą asfaltową do izolacji i konserwacji o grubości powłoki 1,2 kg / m²). Zakończenie rury osłonowej w gruncie na głębokości posadowienia istniejącego wodociągu uszczelnić obustronnie pianką poliuretanową oraz manszetą typu N 150 x 300 zabezpieczającą przestrzeń pomiędzy rurą sieci wodociągowej a osłonową.
2. Izolacja ciepło i zimnochronna na rurę (wodociągową PE ø 160mm PE100 PN16, SDR11) z pianki poliuretanowej sztywnej w postaci łupków o grubości ścianki otuliny min. 60mm, montowana przy pomocy taśm i zapinek oraz drutem ocynkowanym o średnicy 0,7 – 1,0mm.

Parametry pianki poliuretanowej:

- temp. eksploatacji od - 40°C do +120°C
- klasyfikacja ogniowa - materiał nie rozprzestrzeniający ognia
- współczynnik przewodzenia ciepła λ : 0,023 – 0,026 W/m K
- gęstość od 40 do 65 kg / m³
- chłódność wody max. 2% (po 24 h)

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 14.11.2024 r. na dzień **19.11.2024 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.11.2024 r. o godz. 11:00**.

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 18.12.2024 r. Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
I Zastępca Prezydenta Miasta