

WZP.271.1.42.2025

Ciechanów, dnia 08.01.2026 r.

Do Wykonawców
Biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych związanych z Termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie, ul. Wiklinowa 4 w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 tj.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie

Projekt wykonawczy i schemat nie pokrywają się merytorycznie, proszę o sprecyzowanie jaki ma być rodzaj instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź

Instalacja fotowoltaiczna naziemna, on-grid.

Pytanie

Jaka ma być moc instalacji? Załączone zestawienie materiałów nie pokrywa się ani z opisem technicznym ani ze schematem.

Odpowiedź

Moc instalacji fotowoltaicznej: 10,5 kWp. Instalacja składa się z 21 paneli o mocy po 500 Wp.

Pytanie

Czy ma być magazyn wspomniany na schemacie?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wymagany jest montaż magazynu energii dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej, wskazany na schemacie oraz w Wytycznych do postępowania o zamówienie publiczne.

Pytanie

Przewody od paneli i konstrukcji naziemnej mają być prowadzone do budynku trasą podziemną?, w opisie jest trasa wskazująca na dach a potem do rozdzielni?

Odpowiedź

Przewody od paneli i konstrukcji naziemnej należy prowadzić do budynku trasą podziemną.

Pytanie

Czy został złożony wniosek o zwiększenie mocy umownej z 6,6 na 14kW?

Odpowiedź

Wniosek o zwiększenie mocy umownej zostanie złożony w styczniu bieżącego roku.

Pytanie

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie kolejnej wizji lokalnej i wydłużenia terminu składania ofert - prośbę swoją motywuję przerwą świąteczno - noworoczną i urlopami w firmach - wydłużenie terminu składania ofert oraz wyznaczenie kolejnej wizji lokalnej zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyznaczenie kolejnej wizji lokalnej i wydłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczyk
I Zastępca Prezydenta Miasta