

WZP.271.1.37.2025

Ciechanów, dn. 19.01.2026 r.

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie magazynów energii dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 tj.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający - Gmina Miejska Ciechanów informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Baltic Group Sp. z o.o
ul. Tysiąclecia 1
06-400 Ciechanów

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w SWZ i ustawie Pzp oraz uzyskała najwięcej punktów w kryterium oceny ofert, więc w świetle przepisu art. 239 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą.

Ocena i przyznana punktacja:

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY I ADRES	Liczba punktów w kryterium Cena (max. 60 pkt)	Liczba punktów w kryterium Łączna pojemność magazynów energii (max. 20 pkt)	Liczba punktów w kryterium Łączna moc znamionowa magazynów energii (max. 20 pkt)	RAZEM
1	Nasz Prąd S.A. ul. Jerzmanowska 8 54-519 Wrocław	Oferta odrzucona			
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski 18-400 Łomża ul. Poznańska 125	Oferta odrzucona			

3	FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12 95-200 Pabianice	46,25	20,00	17,56	83,81
4	Sun Fee Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 30F 20-234 Lublin	54,82	18,88	20,00	93,70
5	Baltic Group Sp. z o .o ul. Tysiąclecia 1, 06-400 Ciechanów	60,00	18,96	15,72	94,68

Działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320 tj.), dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miejska Ciechanów – niniejszym informuje o odrzuceniu ofert Wykonawców:

1) NASZ PRĄD S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w SWZ określił kryteria oceny ofert. Jednym z nich było kryterium „Łączna pojemność magazynów energii”. Dokumentacja przetargowa określała, iż: przez kryterium to rozumie się pojemność magazynów podaną w tabelach, stanowiących Załącznik Nr 1 do PFU (Mieszkańcy indywidualni) i Załącznik Nr 2 do PFU (budynki użyteczności publicznej). Powyższe kryterium rozpatrywane będzie na podstawie SUMY załącznika numer 1 do formularza ofertowego i załącznika numer 2 do formularza ofertowego.

Pojemność magazynów energii zainstalowanych w ramach zamówienia powinna zostać dostosowana do mocy urządzeń OZE, dla których poszczególny magazyn będzie instalowany oraz do mocy przyłączeniowej użytkownika. Pojemność każdego magazynu energii nie może być mniejsza niż **1,2-krotności wielkości zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz nie może przekraczać 1,5-krotności mocy OZE**, którego energią będzie zasilany.

Wykonawca Nasz Prąd S.A. w złożonej ofercie - Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, w pozycjach 54 oraz 78 zadeklarował parametr pojemności poza wymaganym zakresem (1,2-krotności wielkości zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz nie może przekraczać 1,5-krotności mocy OZE) określonej przez Zamawiającego). Analogicznie w załączniku nr 3, Wykonawca w pozycji nr 2 zadeklarował parametr pojemności poza ww. wymaganym zakresem.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

**2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski,
18-400 Łomża ul. Poznańska 125**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w SWZ określił kryteria oceny ofert. Jednym z nich było kryterium „Łączna pojemność magazynów energii”. Dokumentacja przetargowa określała, iż: przez kryterium to rozumie się pojemność magazynów podaną w tabelach, stanowiących Załącznik Nr 1 do PFU (Mieszkańcy indywidualni) i Załącznik Nr 2 do PFU (budynki użyteczności publicznej). Powyższe kryterium rozpatrywane będzie na podstawie SUMY załącznika numer 1 do formularza ofertowego i załącznika numer 2 do formularza ofertowego.

Pojemność magazynów energii zainstalowanych w ramach zamówienia powinna zostać dostosowana do mocy urządzeń OZE, dla których poszczególne magazyn będzie instalowany oraz do mocy przyłączeniowej użytkownika. Pojemność każdego magazynu energii nie może być mniejsza niż **1,2-krotności wielkości zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz nie może przekraczać 1,5-krotności mocy OZE**, którego energią będzie zasilany.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski w złożonej ofercie - Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, w pozycji 134 zadeklarował parametr pojemności poza wymaganym zakresem (1,2-krotności wielkości zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz nie może przekraczać 1,5-krotności mocy OZE) określonej przez Zamawiającego).

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, iż na ww. czynności przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Iwona Kowalczuk
I Zastępca Prezydenta Miasta