

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: „Remont dwóch odcinków drogi gminnej klasy L o numerze 121213W ul. Tysiąclecia o łącznej długości 855 mb w Ciechanowie”.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 t.j.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 :

W związku z brakiem dokumentacji projektowej, oraz rozliczenia w formie ryczałtu, prosimy o potwierdzenie, iż przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar robót jest kompletny i zawiera wszelkie niezbędne roboty (zarówno przedmiotowe jak i ilościowe) pozwalające na kompleksowe wykonanie prac przez Wykonawcę, a wszelkie braki przedmiarowe nie będą obciążały Wykonawcy, a będą stanowiły podstawę do robót dodatkowych.

Odpowiedź :

Zakres robót w całości został opisany poprzez dołączony do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiar robót, specyfikację warunków zamówienia oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Jeżeli przedmiar robót, specyfikacja warunków zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz umowa nie zawiera określonego elementu, to element taki nie wchodzi w zakres przedmiotu umowy i można go traktować jako roboty dodatkowe. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest dopilnować właściwego terminu i trybu zgłoszenia ich konieczności i to przed przystąpieniem do ich wykonania, jak również stosownego ich udokumentowania i rzetelnej wyceny. Zamawiający ma prawo nie zgodzić się na wprowadzenie robót dodatkowych, jeżeli nie są one niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego.

Pytanie 2 :

Dotyczy D-05.03.05 Przedstawione w SST wymagania dla mieszanek mineralnoasfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną przedstawione są o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zaprojektowania mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1 i WT-2 2014. Przywołane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych

i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę mineralno-asfaltową co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i możliwość projektowania mieszanek mineralno -asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną w oparciu o obowiązujące wytyczne techniczne WT – 1 oraz WT – 2 wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.

Pytanie 3 :

Dotyczy D-05.03.05a SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną przedstawiono w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Przywołane wymagania WT-1 oraz WT-2 z 2008 zawierają wiele błędów i niejasności. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanki mineralnoasfaltowej na ścieralną w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Przywołane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i możliwość projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną w oparciu o obowiązujące wytyczne techniczne WT – 1 oraz WT – 2 wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Olga Zmudczyńska-Pabich
II Zastępca Prezydenta Miasta