WZP.271.1.40.2026

Ciechanów, dn. 13.11.2026 r.

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg gminnych ul. Św. Franciszka, Św. Marka, Św. Floriana w Ciechanowie ramach ujętego w budżecie zadania pn.: ,,Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu - budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Świętych – etap I."

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz.793) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie jakie studnie kanalizacji deszczowej należy zastosować czy żelbetowe czy betonowe. W opisie projektu wykonawczego mowa jest o studniach betonowych, natomiast w STWiORB Budowa Sieci KD mowa jest o studniach żelbetowych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować prefabrykowane studnie kanalizacyjne o konstrukcji betonowo-żelbetowej, składające się z następujących elementów:

- prefabrykowanego elementu dennego żelbetowego, stanowiącego monolityczne połączenie komory i płyty dennej, z fabrycznie wykonaną kinetą;
- prefabrykowanych kręgów betonowych niezbrojonych, wykonanych z betonu klasy B40 (C35/45), łączonych na uszczelki elastomerowe;
- prefabrykowanej żelbetowej płyty pokrywowej lub odpowiedniego elementu zwieńczenia;
- włazu żeliwnego klasy D400.

Określenia „studnie betonowe" oraz „studnie żelbetowe" zastosowane w dokumentacji odnoszą się do tego samego rozwiązania konstrukcyjnego, obejmującego zarówno elementy betonowe niezbrojone, jak i elementy żelbetowe.

Nie wymaga się stosowania zbrojonych kręgów nadbudowy studni**.** W tym zakresie obowiązuje rozwiązanie przedstawione w opisie technicznym projektu wykonawczego

oraz szczegółowych zapisach STWiORB dotyczących wykonania studzienek kanalizacyjnych

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 16.11.2026 r. na dzień 17.11.2026 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2026 r. o godz. 11:00.

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 16.12.2026 r.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Iwona Kowalczuk
I Zastępca Prezydenta Miasta

Sporządziła: Teresa Nowakowska, 13.11.2026 r.