

Ciechanów, dn. 04.04.2023 r.

WZP.271.1.6.2023

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Część 1: „Budowa ulicy Malinowej”

Część 2: „ Budowa ulicy Wiśniowej”

Część 3: „ Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiklinowa” realizowane w ramach zadania pn.: „Modernizacja dróg osiedlowych”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę przewiertu sterowanego rurą kamionkową pod ul. Tatarską w Ciechanowie na przecisk rurą stalową. Prośba o zmianę dotyczy dwóch odcinków o długości L-12 metrów i L-12,50 m.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Tatarskiej metodą przecisku sterowanego rurami stalowymi. Należy zastosować rury stalowe nowe (data produkcji 2022/2023) fi 406,4x10 zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z normą PN-EN ISO 21809-1:2011. Średnica rury osłonowej oraz spadki rurociągów zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania, otwarcia ofert oraz związania ofertą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta