

Ciechanów, dn. 29.07.2021 r.

WZP.271.1.25.2021

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: *Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej) na błoniach zamkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą”.*

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1**

W poprzedniej edycji przetargu było pytanie od potencjalnych wykonawców czy legary toczone można zastąpić kantówką o określonym przez Państwa przekroju.

Odpowiedz była twierdząca - że tak.

Ponawiam to pytanie i proszę o odpowiedź czy można dokonać zamiany legarów toczonych na kantówkę z tego samego materiału i na jaki ew. przekrój kantówki?

**Odp:** Zgodnie z pkt. 1.5.1. PFU Zamawiający dopuszcza zmianę przekroju legarów z drewna modrzewiowego z zachowaniem powierzchni przekroju min. 250 cm<sup>2</sup>.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Iwona Kowalczuk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**