

Ciechanów, dnia 11 maja 2017 roku.

**Pan  
Wiesław Brzozowski  
Radny Rady Miasta Ciechanów**

Odpowiadając na Pana interpelację, zgłoszoną 27 kwietnia 2017 roku na XXX sesji Rady Miasta Ciechanów, dotyczącą doświetlenia nowo wybudowanych zatok autobusowych przy ulicy Kasprzaka w dzielnicy Bielin, uprzejmie informuję, że zadanie to można wykonać jedynie w ramach robót inwestycyjnych w porozumieniu z zarządcą drogi.

Odnosząc się do Pana prośby o postawienie dwóch wiat przystankowych na nowo powstałych przystankach przy ul. Kasprzaka, uprzejmie informuję, że zgodnie z § 119 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) urządzenie dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi (wiata) powinno być oddzielone dla każdego kierunku ruchu i odsunięte od wewnętrznych krawędzi zatoki co najmniej 1,5 m. Na przedmiotowych przystankach szerokość chodnika od wewnętrznej krawędzi zatoki wynosi 1,8 m. Przy zachowaniu powyższych parametrów, brak jest możliwości umieszczenia wiat przystankowych.

Do wiadomości:

1. Biuro Obsługi Rady Miasta wm.
2. IMiOŚ-ID.0003.29.2017 a/a

*kk/aw*

Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak