

Ciechanów, dnia 11.09.2017 r.

WZPI-ZP. 271.1.24.2017

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Część 1. Remont nawierzchni bitumicznej ul. Czarnieckiego w Ciechanowie  
– odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Granicznej  
Część 2. Remont nawierzchni bitumicznej ul. 17 Stycznia w Ciechanowie  
– odcinek od ul. Plac Jana Pawła II do mostu”**

Szanowni Państwo !

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Zamawiający - Gmina Miejska Ciechanów, niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie Wykonawcy:**

Po dokonaniu wizji lokalnej na ulicy Czarnieckiego (odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Granicznej) , oraz odcinka ul. 17- go Stycznia (od ul. Plac Jana Pawła II do mostu), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sporządzonego formularza ofertowego załączonego do SIWZ. W zakresie prac jakie należy wykonać przy remoncie dróg nie ma uwzględnionego frezowania nawierzchni. Jeżeli ma być wykonana nawierzchnia asfaltowa na istniejącej to należy się liczyć z tym, że wysokość krawężnika będzie wynosiła tylko około 5 – 7cm, dlatego zalecane jest frezowanie nawierzchni. Dodatkowo nawierzchnia posiada bardzo liczne spękania i jest bardzo duże ryzyko wystąpienia spękań odbitych, dlatego zalecane jest wzmocnienie nawierzchni geosiatką, gdyż udzielenie gwarancji na okres 5 lat nie jest zasadne co do zalecanych remontów a wręcz niemożliwe. Dodatkowo w pracach zleconych na ul. 17 Stycznia jest pozycja dotycząca remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej, czy ta pozycja dotyczy remontu chodnika w celu wyrównania krawężników i nadania poziomów? Jeżeli tak to ilość metrów do wykonania jest zbyt mała. Aby spadki były prawidłowe należy przełożyć całą szerokość chodnika. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy remontowane nawierzchnie powinny być frezowane oraz która część kostki kamiennej ma być remontowana?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W remoncie nawierzchni bitumicznej ul. Czarnieckiego nie zostało ujęte frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z uwagi na fakt, iż istniejąca nawierzchnia będzie służyła jako wzmocnienie podbudowy.

W remoncie nawierzchni bitumicznej ul. 17 Stycznia w Ciechanowie nie zostało ujęte frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z uwagi na fakt, iż istniejąca nawierzchnia będzie służyła jako wzmocnienie podbudowy. Frezowanie nawierzchni zostało ujęte jedynie w newralgicznych miejscach. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konieczności przełożenia większej ilości nawierzchni z kostki brukowej przedmiotowe roboty zostaną zlecone w ramach umowy na „bieżące utrzymanie dróg utwardzonych – remonty nawierzchni chodników”.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że nie widzi możliwości skrócenia okresu gwarancji ani wzmocnienia nawierzchni geosiatką. Wymagany okres gwarancji 5 lat, jest okresem optymalnym i prawidłowe wykonanie przedmiotowych prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi pozwoli na utrzymanie w/w okresu gwarancji.

**Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5 do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.09.2017 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.**

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**