

Ciechanów, dnia 29.09.2017 r.

WZPI-ZP. 271.1.27.2017

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Część 1. Remont nawierzchni bitumicznej ul. Czarnieckiego w Ciechanowie  
– odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Granicznej  
Część 2. Remont nawierzchni bitumicznej ul. 17 Stycznia w Ciechanowie  
– odcinek od ul. Plac Jana Pawła II do mostu”**

Szanowni Państwo !

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Miejska Ciechanów, niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie Wykonawcy:**

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga m.in. ułożenia nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi D -05.03.05a, ponieważ założenia Zamawiającego przewidują jedynie wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej. Opisane przez Państwa rozwiązanie równoważne na wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego, nie jest możliwe do wykonania wg założeń jakie zostały przyjęte w SST z uwagi na fakt, iż wykonanie takiej nawierzchni wymagałoby przebudowy konstrukcji ww. ulic.

**Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5 do dnia 12.10.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2017 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.**

PREZYDENT MIASTA  
/ - / Krzysztof Kosiński