

Ciechanów, dn. 18.10.2017 r.

WZPI-ZP.271.1.29.2017

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Remont parkingu ul. Pultuska 20a w Ciechanowie - ETAP I**

**Szanowni Państwo!**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie Wykonawcy**

Zgodnie z zawartym opisem technicznym w projekcie koncepcyjnym, stanowiącym załącznik do zamówienia, nawierzchnia istniejącego parkingu wykonana jest z płyt drogowych żelbetowych typu MON. Zgodnie z zaleceniem zawartym w przedmiarze robót o dokonaniu wizji lokalnej, stwierdzam że brak jest pozycji kosztorysowej zawierającej rozebranie płyt drogowych typu MON i transport zgruzowanych płyt. Pozycja w przedmiarze nr 4-KNR 2-31 0811-02 obejmuje rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych – ręcznie. Zatem pozycja ta nie jest adekwatna do zakresu rozbiórki płyt typu MON. Po dokonaniu wizji lokalnej, stwierdzam że powierzchnia parkingu w ok. ½ wykonana jest z płyt typu MON.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że koszty rozbiórki nawierzchni z trylinki oraz z płyt typu MON należy ująć w oparciu o KNR 2-31 0811-02 „Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem”.

Zamawiający informuje że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**