

Ciechanów, dnia 16.01.2019 r.

WZP.271.2.5.2019

Do Wykonawców

Dotyczy: „Rozbudowa parku aktywnej rekreacji przy ul. Wincentego Witosa”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

Jaką wysokość ogrodzenia przyjąć do wyceny?

Odpowiedź.

Wysokość panelu ogrodzenia to 1,53 m.

Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt zagospodarowania terenu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dysponuje projektem zagospodarowania terenu. Zamówienie zrealizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie nr 3

Zamawiający w punkcie 2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego umieścił zapis „Zadanie inwestycyjne obejmuje ponadto: dostawę i montaż ok. 12 m nowego ogrodzenia wizualnie i materiałowo zgodne z ogrodzeniem istniejącym. Przesunięcie istniejącego ogrodzenia ok. 39 mb”. Co rozumie się przez zapis „Przesunięcie istniejącego ogrodzenia ok. 39 mb.”?

Odpowiedź.

Poprzez zapis „Przesunięcie istniejącego ogrodzenia ok. 39 mb.” należy rozumieć zdemontowanie istniejącego ogrodzenia o długości ok. 39 mb oraz zamontowanie go w nowej lokalizacji w celu powiększenia istniejącego placu zabaw zgodnie z opracowanym przez wykonawcę projektem zagospodarowania terenu.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert tj. do dnia 17.01.2019 r. do godziny 11:00.

**Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta**