

Ciechanów, dnia 29.08.2017 r.

WZPI-ZP. 271.1.22.2017

### **Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci na terenie miasta Ciechanowa”

Szanowni Państwo !

#### **I.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Miejska Ciechanów, niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie Wykonawcy nr 1. :**

„Jak Zamawiający przewiduje montaż kosza do elementów betonowych:  
a) czy bloczki betonowe mają być dostarczone wraz z koszami, jeżeli tak, to jakich powinny być wymiarów, jak głęboko powinny być montowane bloczki w ziemię?  
b) czy bloczki betonowe będą wkopywane w ziemię, czy ustawione na nawierzchni?  
c) w jakich rodzajach nawierzchni Zamawiający przewiduje montaż koszy – proszę o podanie ilości montażu w powierzchni miękkiej i/lub w np. kostce”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Podstawy betonowe mają być dostarczone wraz z koszami. Ich wielkość i głębokość na jaką mają być wkopane ma zagwarantować stabilne posadowienie kosza. W naszej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest, gdy kosz posiada kotwę, która jest wbetonowana w podstawę, jednak dopuszczamy inne sposoby montażu kosza na podstawie. Muszą one jednak gwarantować stabilność i trwałość połączenia kosza z podstawą. W zasadzie wszystkie obecnie kosze zamontowane są w ziemi i posiadają własne betonowe podstawy.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 2. :**

„Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach poniżej – zdjęcie w załączeniu

Kosz łódzki

O pojemności 60 litrów :

- wymiary kosza : 38x38x82 cm
- wymiary wkładu : 29x29x70 cm”.



#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary kosza.

**Pytanie Wykonawcy nr 3. :**

„Prosimy o dokładne sprecyzowanie gdzie ma być umiejscowiony otwór na chip? czy na konstrukcji nośnej kosza (np. noga kosza).

Czy będą Państwo potrzebowali dostęp do tego otworu?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Otwór ma być dostępny tak aby umożliwić montaż chipa. Miejsce otworu powinno znajdować się na wysokości 0.60 m mierzonej od podstawy kosza na metalowym kątowniku stanowiącym jego szkielet.

**Pytanie Wykonawcy nr 4. :**

„Czy Zamawiający dopuści inny sposób montażu, który będzie umożliwia trwały sposób montażu kosza?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza inne sposoby montażu kosza na betonowej podstawie. Muszą one jednak gwarantować stabilność i trwałość połączenia kosza z podstawą.

**II.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ - Załącznika nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia**

**w następujący sposób:**

**BYŁO**

„Kosz na śmieci o charakterystyce:

- wysokość 0,75 m,
- szerokość 0,39 m,
- pojemność kosza 58 l,
- konstrukcja – stalowe profile i płaskowniki, pojemnik na śmieci – stalowy z popielniczką, ocynkowany, malowany proszkowo, kolor grafit (RAL 7024), na wysokości 0,60 m otwór na chip o wielkości Ø 5mm,
- drewno – listwy sosnowe o zaokrąglonych krawędziach, szlifowane, impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą odporną na trudne warunki atmosferyczne, wykończenie – połysk, kolor palisander,
- montowane za pomocą kotew do elementów betonowych dostarczonych w ramach Zamówienia”

**JEST**

„Kosz na śmieci o charakterystyce:

- wysokość od 0,70 m do 0,85 m,
- szerokość od 0,37 m do 0,39 m
- pojemność kosza od 56 l do 60 l,
- konstrukcja – stalowe profile i płaskowniki, pojemnik na śmieci – stalowy z popielniczką, ocynkowany, malowany proszkowo, kolor grafit (RAL 7024), na wysokości 0,60 m otwór na chip o wielkości Ø 5mm,
- drewno – listwy sosnowe, olchowe, dębowe, akacjowe o zaokrąglonych krawędziach, szlifowane, impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą odporną na trudne warunki atmosferyczne, wykończenie – połysk, kolor palisander,

- montowane za pomocą kotew do elementów betonowych dostarczonych w ramach Zamówienia”

**Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5 do dnia 06.09.2017 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2017 r. o godz. 12.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.**

**Analogicznej zmianie ulegają postanowienia rozdziału XVI pkt 16, XVII pkt 1 oraz XVIII pkt 1 SIWZ, a także ogłoszenie o zamówieniu nr 575112-N-2017 z dnia 23.08.2017 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.**

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**