

Ciechanów, dn. 09.02.2017 r.

WZPI-ZP.271.1.1.2017

**Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego, targowiska miejskiego okresowego i hali targowej z infrastrukturą położonych przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie**”.

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 1,3,7.02.2017 r.

Pytanie Wykonawcy nr 1

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 06.02.2017r. dotyczącej rozbiórki budynku prosimy o informację czy Zamawiający ma spisane porozumienie dotyczące wykonania rozbiórki budynku z konserwatorem zabytków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje porozumieniem, o które pyta Wykonawca.

Pytanie Wykonawcy nr 2

Co w przypadku odmowy przez konserwatora zabytków wydania pozwolenia na wykonanie rozbiórki budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z postanowieniami §12 ust.9 Wzoru umowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania IV „Przebudowa placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie. Budowa drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego - podetap 2”.

Pytanie Wykonawcy nr 3

Prosimy o wskazanie miejsca złożenia rozebranych elementów budynku, o którym jest mowa w piśmie z dnia 06.02.2017 r.

Odpowiedź:

Rozebrane, zabezpieczone i opisane elementy budynku, należy złożyć w Ciechanowie w odległości nie większej niż 5 km od pierwotnej lokalizacji

Pytanie Wykonawcy nr 4

ETAP III. Jakie parametry ma mieć cegła drogową? Czy może być zastosowana kostka brukowa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kostki brukowej z uwagi na znacznie gorsze parametry, w stosunku do cegły drogowej, jeśli chodzi o pielęgnację i utrzymanie w czystości, oraz estetykę.

Zamawiający wymaga zastosowania cegły drogowej rozumianej jako klinkier drogowy lub bruk klinkierowy. Żądane parametry: wymiary ok. 200x100x45mm, waga ok. 2kg/sztuka, układane w jodełkę, w ilości ok. 48 sztuk/m². Wytrzymałość min. 25MPa, nasiąkliwość poniżej 6%, odporna na działanie soli. Kolor czerwony lub czerwony cieniowany, bez fazy.

Pytanie Wykonawcy nr 5

Budowa hali targowej. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 26.01.2017. W odpowiedzi informują Państwo że wymiary i ilości klap dymowych podano na rysunku rzutu dachu. Prosimy o wskazanie numery konkretnego rysunku. Na udostępnionych rysunkach rzutu dachu są zaznaczone jedynie świetliki dachowe.

Odpowiedź:

Klapy dymowe wg opisu - rysunek pt. RZUT DACHU - pokazano lokalizację świetlików dachowych. W opisie zawarto informację, że 1 pole na świetlik powinno spełniać rolę wentylacyjną. Lokalizacja pola - dowolna.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Zgodnie ze zmianą treści SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 08.02.2017 r. termin składania ofert wyznaczony został na dzień 14.02.2017 r. do godz. 10:00. Natomiast termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 14.02.2017 r. godz. 10:15.

**Z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak**