

Ciechanów, dn. 09.02.2017 r.

WZPI-ZP.271.1.2.2017

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: **Rewitalizacja wieży ciśnień położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych"**.

**Szanowni Państwo!**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 7-9.02.2017 r.

**Pytanie Wykonawcy nr 1**

Proszę o udostępnienie załącznika nr 1 przytoczonego w pkt 2.14 PFU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udostępni Załącznika nr 1, o którym mowa w pkt. 2.14 PFU, zawierającego wskaźniki ekonomiczne. Przedmiotowy dokument został opracowany wyłącznie na potrzeby Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy nr 2**

Czy opisane roboty w SIWZ będą wykonywane w oparciu o zgłoszenie czy pozwolenie na budowę. Wykonawca czy Zamawiający dokonają złożenia wniosku?

**Odpowiedź:**

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę należy do obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie Wykonawcy nr 3**

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt IV Termin wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje z podziałem na dwa etapy. Proszę o sprecyzowanie co zawiera etap I a co etap II.

**Odpowiedź:**

Podział Przedmiotu Umowy na etapy został opisany w §5 Wzoru umowy tj:

a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w §2 ust. 3 i 5 wraz z wizualizacją 3D oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie max. .... dni od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia (max. 150 dni od dnia zawarcia umowy);

b) Etap II: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia do dnia 30.04.2018 r.

**Pytanie Wykonawcy nr 4**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie antykorozji zbiornika z wewnątrz i zewnątrz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących elementów konstrukcji zbiornika. W kwestii poszycia zbiornika Zamawiający, zgodnie z wytycznymi zawartymi w koncepcji, wymaga wykonania nowego poszycia z płaskich arkuszy blachy będącej stopem miedzi i aluminium. Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z technologią producenta.

**Pytanie Wykonawcy nr 5**

Jaki system antykorozji należy zastosować do zabezpieczenia stalowej konstrukcji rur i torusa?

**Odpowiedź:**

Wybór właściwego sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów zbiornika należy do Wykonawcy.

**Pytanie Wykonawcy nr 6**

Jakie wymiary blaszek Zamawiający przewidział do wykonania poszycia torusa? Wymiary są niezbędne do oszacowania ilości oświetlenia led oraz robocizny związanej z montażem poszycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w PFU wskazał efekt wizualny jakiego oczekuje w odniesieniu do poszycia torusa. Właściwy dobór wymiarów blaszek, spełniający oczekiwania Zamawiającego, należy do Wykonawcy.

**Pytanie Wykonawcy nr 7**

Prosimy o udostępnienie pliku video - który jest załącznikiem nr 6 do ekspertyzy.

**Odpowiedź:**

Rejestracja stanu istniejącego (plik video) w załączeniu.

**Powyższe odpowiedzi powodują zmianę treści SIWZ i ogłoszenia. Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 13.02.2017 r. na dzień 16.02.2017 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi 16.02.2017 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.**

**Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 10470-2017 z dnia 18.01.2017 r.**

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępcą Prezydenta Miasta  
-/ Joanna Potocka-Rak**

Załączniki:

1.Rejestracja stanu istniejącego (plik video)- Załącznik nr 6 do ekspertyzy