

Ciechanów, dn. 19.10.2016 r.

WZPI-ZP.271.1.35.2016

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie parków sportowo – rekreacyjnych w Ciechanowie – dwie części”.

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.10.2016 r. i 18.10.2016 r.:

**Pytanie Wykonawcy nr 1:**

Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym pkt 2.1.3 część 2 – Park przyjazny dzieciom, wskazuje na uzupełnienie obrzeży w ramach wyrównania i uporządkowania nawierzchni komunikacji, po czym w dalszych zapisach dotyczących tego zadania wskazuje na usunięcie wszystkich istniejących obrzeży w alejkach na terenie parku oraz wykonanie nowych o grubości 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy uzupełnienie obrzeży na terenie objętym rewaloryzacją czy należy przyjąć usunięcie wszystkich obrzeży i wbudowanie nowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć „wyrównanie i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych wraz z uzupełnieniem obrzeży – min. 660 m<sup>2</sup>”.

**Pytanie Wykonawcy nr 2 :**

Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym pkt 2.1.3 część 2 – Park przyjazny dzieciom, wskazuje na powierzchnię nawierzchni komunikacji do uporządkowania w ilości min. 660m<sup>2</sup>, podczas gdy z obmiaru nawierzchnia ta ma powierzchnię ok.1000m<sup>2</sup>. Proszę o doprecyzowanie ilości powierzchni nawierzchni komunikacji do uporządkowania. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wyrównanie i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych biorąc pod uwagę, iż istniejąca nawierzchnia jest gruntowo-żwirowa

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamówienie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych o powierzchni nie mniejszej niż 660m<sup>2</sup>. Podana wartość stanowi przybliżoną powierzchnię ciągów przewidzianych do uporządkowania. Zamawiający nie przewiduje prac porządkowych na wszystkich wskazanych w załączniku graficznym ciągach komunikacyjnych.

Przez wyrównanie ciągów komunikacyjnych Zamawiający rozumie utwardzenie, wyrównanie i uzupełnienie ubytków istniejących nawierzchni w miejscach zaniżeń i wyłobień oraz miejscach gdzie nastąpiło wypłukanie frakcji wiążących. W ramach uporządkowania ciągów Zamawiający wskazuje na potrzebę likwidacji nieuczyszczanych i częściowo zarośniętych ciągów komunikacyjnych oraz uzupełnienie obrzeży.

Wskazanie metody wyrównania istniejącej nawierzchni komunikacji spoczywa na Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że przyjęte rozwiązanie ma być zgodne z technologią wykonania istniejących ciągów.

**Pytanie Wykonawcy nr 3:**

Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym pkt 2.1.3 część 2 – Park przyjazny dzieciom, w dziale dotyczącym nasadzeń wskazuje w rozdziale dotyczącym nasadzeń ilość 500szt krokusów do posadzenia, przy czym w dziale nawierzchnie wskazuje na posadzenie krokusów na skarpach o pow. min 240m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy przyjąć tylko 500szt krokusów, czy również dodatkową ilość jaką należałoby posadzić na skarpach, a w takich przypadku o podanie ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do oferty należy przyjąć 500 szt. krokusów.

**Pytanie Wykonawcy nr 4:**

Z uwagi na fakt że trawa z rolki jest istotnym czynnikiem cenotwórczym, prosimy o podanie dokładnej powierzchni do wykonania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć wykonanie darniowania skarp trawą z rolki – 240 m<sup>2</sup>.

**Pytanie Wykonawcy nr 5:**

Zamawiający wymaga sporządzenia koncepcji zagospodarowania części 1 na cały teren z uwzględnieniem m.in. boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, toru do jazdy na wrotkach i hulajnodze (nawierzchnia asfaltowa), dojścia do stawu wraz z częścią wypoczynkową oraz alejek spacerowych, gdzie w dalszej Części PFU na str. 7, powyższy zakres robót nie jest przewidziany do realizacji w ramach niniejszego zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga sporządzenia powyższej koncepcji zagospodarowania części 1 całego terenu w ciągu 7 dni od podpisania umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu dla Części 1 w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Koncepcja zagospodarowania części 1 ma obejmować cały teren (tj. dz. nr 30-221/1) z uwzględnieniem:

1. placu zabaw i siłowni zewnętrznej przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia oraz
2. boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, toru do jazdy na wrotkach i hulajnodze (nawierzchnia asfaltowa), dojścia do stawu wraz z częścią wypoczynkową oraz alejek spacerowych nie przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia.

**Pytanie Wykonawcy nr 6:**

Zamawiający w PFU w części 1 zadanie 1 określił nawierzchnię trawiastą do wykonania natomiast w tabeli wyceny jest nawierzchnia piaszczysta. Jaką nawierzchnię należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię trawiastą.

**Pytanie Wykonawcy nr 7:**

Zamawiający w PFU w części graficznej określił wymagania pod względem funkcjonalnym i ilościowym wyposażenia placu zabaw. W PFU w części 2 Zamawiający podał 9 szt grzybków/słupków do balansowania, natomiast w tabeli wyceny podana jest ilość 6 szt. Jaką ilość grzybków/słupków do balansowania należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć 6 sztuk grzybków gumowych.

**Pytanie Wykonawcy nr 8:**

W PFU dotyczącej części 2 przedmiotu zamówienia jako zakres robót do wykonania Zamawiający podał wyrównanie i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych wraz z uzupełnieniem obrzeży – min. 660m<sup>2</sup>, natomiast w Tabeli wyceny nie jest uwzględniona nawierzchnia komunikacji. Czy wykonawca ma przyjąć do wyceny nawierzchnię komunikacji i w jakiej pozycji w tabeli ma wpisać tę cenę?

**Odpowiedź Zamawiającego**

W cenie oferty dla Części 2 należy uwzględnić koszt wyrównania i uporządkowania ciągów komunikacyjnych wraz z uzupełnieniem obrzeży – min. 660 m<sup>2</sup>, bez wyszczególnienia w tabeli wyceny.

**Pytanie Wykonawcy nr 9:**

Zamawiający w PFU dotyczącej części 2 przedmiotu zamówienia opisał roboty dodatkowe (konserwacja zieleni i usunięcie obrzeży ) i nasadzenia wraz z odmłodzeniem żywopłotu do wykonania, natomiast prace te nie są ujęte w Tabeli wyceny. Czy wykonawca ma wyceniać powyższe roboty i w jakiej pozycji wpisać ich cenę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Powyższe roboty należy uwzględnić w cenie oferty bez wyszczególnienia w tabeli wyceny.

**Pytanie Wykonawcy nr 10:**

Czy Zamawiający posiada wytyczne Konserwatora Zabytków do sporządzenia dokumentacji projektowej dla części 1, jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada wytycznych Konserwatora Zabytków do sporządzenia dokumentacji. Na potrzeby opracowania PFU przedstawiciel Zamawiający uzgodnił z Konserwatorem zakres robót przewidzianych do realizacji w Parku im. Jarosława Dąbrowskiego w ramach zamówienia.

**Pytanie Wykonawcy nr 11:**

Część Nr 2 - „Park przyjazny dzieciom” (im. Jarosława Dąbrowskiego) położony jest na terenie historycznego założenia urbanistycznego wpisanego wraz z warstwami kulturowymi do rejestru zabytków. Konserwator zabytków wydający decyzje na prowadzenie robót objętych jego ochrona każdorazowo wymaga uprawnionej osoby do kierowania i nadzorowania pracami w terenie.

W związku z powyższym prosimy czy oferent ma przyjąć do wyceny zatrudnienie osoby z uprawnieniami min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia prac związanych z pielęgnacją zieleni w parkach wpisanych do rejestru zabytków określonych w art. 37 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.

**Pytanie Wykonawcy nr 12:**

Czy Zamawiający wymaga uzyskania przez wykonawcę map do celów projektowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonanie map do celów projektowych należy do obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie Wykonawcy nr 13:**

Czy Zamawiający będzie wymagać zrobienia inwentaryzacji istniejącego drzewostanu w zabytkowym parku na terenie objętym rewaloryzacją?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie będzie wymagał zrobienia inwentaryzacji istniejącego drzewostanu.

**Pytanie Wykonawcy nr 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie o średnicy rur stalowych 16mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prętów ogrodzenia o średnicy 16,0 mm. Pozostałe wytyczne dotyczące ogrodzenia placu zabaw pozostają bez zmian.

**Pytanie Wykonawcy nr 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza płyty imitujące kamień naturalny o mniejszej grubości niż 8 cm.. Płyta imitująca kamień naturalny o grubości 8 cm jest niedostępna na rynku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt/kostki betonowej przypominającej kamień naturalny gr. min 6cm.

**Pytanie Wykonawcy nr 16:**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenia siłowni zewnętrznej były zabezpieczone antykorozyjnie w sposób równoważny poprzez zastosowanie: śrutowania, podkładu cynkowego oraz dwukrotnego malowania proszkowego farbami poliestrowymi zamiast ocynku ogniowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń siłowni zewnętrznej. Podkład cynkowy nie stanowi zabezpieczenia antykorozyjnego równoważnego dla ocynku ogniowego.

**Pytanie Wykonawcy nr 17:**

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu na siłownię zewnętrzne potwierdzającego zgodność z normą 16630, 1176-1, 1176-7 wydanego przez jednostkę certyfikowaną nieakredytowaną.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność produktów z normami zgodnie z wymogami zawartymi w PFU.

Powyższe wyjaśnienia powodują zmianę treści SIWZ. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**