

Ciechanów, dn. 01.12.2016 r.

WZPI-ZP.271.1.36.2016

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie parków sportowo – rekreacyjnych w Ciechanowie”.

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.11.2016 r.:

**Pytanie Wykonawcy nr 1:**

Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym pkt 2.1.3 część 3 – Park przyjazny dzieciom, wskazuje na uzupełnienie obrzeży w ramach wyrównania i uporządkowania nawierzchni komunikacji, po czym w dalszych zapisach dotyczących tego zadania wskazuje na usunięcie wszystkich istniejących obrzeży w alejkach na terenie parku oraz rozbiórce starych i wykonanie nowych o grubości 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Czy do oferty należy przyjąć usunięcie wszystkich obrzeży i wbudowanie nowych o grubości 8 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć uzupełnienie brakujących obrzeży na terenie objętym rewaloryzacją.

**Pytanie Wykonawcy nr 2 :**

Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym pkt 2.1.3 część 3 – Park przyjazny dzieciom, wskazuje na powierzchnię nawierzchni komunikacji do uporządkowania w ilości min. 660m<sup>2</sup>, podczas gdy z obmiaru nawierzchnia ta ma powierzchnię ok.1000m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie ilości powierzchni nawierzchni komunikacji do uporządkowania jaką należy przyjąć do skalkulowania oferty. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wyrównanie i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych biorąc pod uwagę, iż istniejąca nawierzchnia jest gruntowo-żwirowa

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamówienie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych o powierzchni nie mniejszej niż 660m<sup>2</sup>. Podana wartość stanowi przybliżoną powierzchnię ciągów przewidzianych do uporządkowania. Zamawiający nie przewiduje prac porządkowych na wszystkich wskazanych w załączniku graficznym ciągach komunikacyjnych.

Przez wyrównanie i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych Zamawiający rozumie utwardzenie, wyrównanie i uzupełnienie ubytków istniejących nawierzchni w miejscach zaniżeń i wyłobień oraz miejscach gdzie nastąpiło wypłukanie frakcji wiążących wraz z uzupełnieniem obrzeży oraz likwidację nieuczęszczanych i częściowo zarośniętych ciągów komunikacyjnych.

Wskazanie metody wyrównania istniejącej nawierzchni komunikacji spoczywa na Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że przyjęte rozwiązanie ma być zgodne z technologią wykonania istniejących ciągów.

**Pytanie Wykonawcy nr 3:**

Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym pkt 2.1.3 część 3 – Park przyjazny dzieciom, w dziale dotyczącym nasadzeń wskazuje w rozdziale dotyczącym nasadzeń ilość 500szt krokusów do posadzenia, przy czym w dziale nawierzchnie wskazuje na posadzenie krokusów na skarpach o pow. min 240m<sup>2</sup>.

Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy przyjąć tylko 500 szt krokusów, czy również dodatkową ilość jaką należałoby posadzić na skarpach i jaka by to miała być ilość na skarpach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do oferty należy przyjąć 500 szt. krokusów.

**Pytanie Wykonawcy nr 4:**

Z uwagi na fakt że trawa z rolki jest istotnym czynnikiem cenotwórczym, prosimy o podanie dokładnej powierzchni do wykonania. Zamawiający w zadaniu 3 wskazuje na powierzchnię min 240 m<sup>2</sup>. Ponadto w zadaniu 1 i 2 Zamawiający pisze o wykonaniu trawnika z siewu, przy czym na stronie 14 PFU opisując technologie wykonania trawnika Zamawiający pisze o darni lub trawniku z siewu. Prosimy zatem o wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie czy dla zadania 1 i 2 należy przyjąć trawnik z siewu czy z rolki. Ponadto w opisie tym dotyczącym technologii wykonania trawnika na str 14 PFU Zamawiający pisze o oddzieleniu trawnika od pozostałej powierzchni działki obrzeżem betonowym lub sztucznym. Prosimy o doprecyzowanie ile mb i jakiego rodzaju przewiduje Zamawiający

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny w zad. nr 1 i 2 należy przyjąć wykonanie trawnika z siewu.

Zgodnie z załącznikiem nr 1, wokół placu zabaw należy przewidzieć ciąg komunikacji z kostki brukowej betonowej o zaokrąglonych krawędziach koloru grafitowego. W związku z powyższym zastosowanie dodatkowych obrzeży oddzielających plac zabaw od pozostałego terenu działki jest zbędne.

Zamawiający nie dopuszcza na powierzchni placu zabaw stosowania wystających elementów betonowych, kamiennych i innych stanowiących zagrożenie dla użytkowników, w tym krawężników i obrzeży betonowych.

W przypadku konieczności zastosowania obrzeży na granicy stref bezpiecznych i trawnika wynikających z technologii wykonania nawierzchni, dopuszcza się zastosowanie obrzeży bezpiecznych. Ilość mb takich obrzeży, wynikać będzie z obwodów stref bezpiecznych urządzeń zabawowych przewidzianych do zamontowania na placu zabaw.

**Pytanie Wykonawcy nr 5:**

Zamawiający wymaga sporządzenia koncepcji zagospodarowania części 1 na cały teren z uwzględnieniem m.in. boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, toru do jazdy na wrotkach i hulajnodze (nawierzchnia asfaltowa), dojścia do stawu wraz z częścią wypoczynkową oraz alejek spacerowych, gdzie w dalszej Części PFU na str. 7, powyższy zakres robót nie jest przewidziany do realizacji w ramach niniejszego zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga sporządzenia powyższej koncepcji zagospodarowania części 1 całego terenu w ciągu 7 dni od podpisania umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu dla zad. nr 1 i 2 w ciągu 21 dni od podpisania umowy.

Koncepcja zagospodarowania ma obejmować cały teren (tj. dz. nr 30-221/1) z uwzględnieniem:

1. placu zabaw i siłowni zewnętrznej **przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia**

oraz

2. boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, toru do jazdy na wrotkach i hulajnodze (nawierzchnia asfaltowa), dojścia do stawu wraz z częścią wypoczynkową oraz alejek spacerowych **nie przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia.**

**Pytanie Wykonawcy nr 6:**

W PFU dotyczącej części 3 przedmiotu zamówienia jako zakres robót do wykonania Zamawiający podał wyrównanie i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych wraz z uzupełnieniem obrzeży – min. 660m<sup>2</sup>, natomiast w Tabeli wyceny nie jest uwzględniona nawierzchnia komunikacji. Czy wykonawca ma przyjąć do wyceny nawierzchnię komunikacji i w jakiej pozycji w tabeli ma wpisać tą cenę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca ma przyjąć do wyceny wyrównanie i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych wraz z uzupełnieniem obrzeży, bez wyszczególnienia w tabeli wyceny.

**Pytanie Wykonawcy nr 7:**

Zamawiający w PFU dotyczącej części 3 przedmiotu zamówienia opisał roboty dodatkowe (konserwacja zieleni i usunięcie obrzeży ) i nasadzenia wraz z odmłodzeniem żywopłotu do wykonania, natomiast prace te nie są ujęte w Tabeli wyceny. Czy wykonawca ma wyceniać powyższe roboty i w jakiej pozycji wpisać ich cenę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Powyższe roboty należy uwzględnić w cenie oferty bez wyszczególnienia w tabeli wyceny.

**Pytanie Wykonawcy nr 8:**

Czy Zamawiający posiada wytyczne Konserwatora Zabytków do sporządzenia dokumentacji projektowej dla części 1, jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie posiada wytycznych Konserwatora Zabytków do sporządzenia dokumentacji. Na potrzeby opracowania PFU przedstawiciel Zamawiający uzgodnił z Konserwatorem zakres robót przewidzianych do realizacji w Parku im. Jarosława Dąbrowskiego w ramach zamówienia.

**Pytanie Wykonawcy nr 9:**

Czy Zamawiający wymaga uzyskania przez wykonawcę map do celów projektowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonanie map do celów projektowych należy do obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie Wykonawcy nr 10:**

Czy Zamawiający będzie wymagać zrobienia inwentaryzacji istniejącego drzewostanu w zabytkowym parku na terenie objętym rewaloryzacją ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie będzie wymagał zrobienia inwentaryzacji istniejącego drzewostanu na terenie parku.

**Pytanie Wykonawcy nr 11:**

Zamawiający w uwagach do zadania 1 i 2 podaje, że należy przyjąć powierzchnię min 620 m<sup>2</sup> nawierzchni komunikacji z kostki brukowej, przy czym w Zadaniu 1 podaje

powierzchnię min 330 m<sup>2</sup>, natomiast w zadaniu 2 powierzchnię min 280 m<sup>2</sup> co łącznie wynosi 610 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i dokładne sprecyzowanie ile m<sup>2</sup> nawierzchni komunikacji należy przyjąć do każdego zadania jako, że nawierzchnia z kostki jest składnikiem istotnym cenotwórczym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć powierzchnię do wykonania min. 620 m<sup>2</sup> nawierzchni komunikacji z kostki brukowej, przy czym powierzchnię na zad nr 1 przyjąć min. 340 m<sup>2</sup>.

**Pytanie Wykonawcy nr 12:**

Zamawiający w opisach dla poszczególnych zadań wskazuje na wykonanie nawierzchni dojść do ławek. Prosimy zatem o doprecyzowanie jaka dodatkowa powierzchnię należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przedstawionych koncepcjach należy przewidzieć ustawienie ławek przy nawierzchni komunikacji z kostki brukowej, tak aby dodatkowo nie zwiększać ilości m<sup>2</sup> przewidzianych do wykonania. Zamawiający rezygnuje z wykonania utwardzonych dojść do ławek na terenie placu zabaw i siłowni.

**Pytanie Wykonawcy nr 13:**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenia siłowni zewnętrznej były zabezpieczone antykorozyjnie w sposób równoważny poprzez zastosowanie podkładu wysokocynkowego z zawartością cynku w podkładzie 96% zamiast ocynku ogniowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń siłowni zewnętrznej. Podkład cynkowy nie stanowi zabezpieczenia antykorozyjnego równoważnego dla ocynku ogniowego.

**Pytanie Wykonawcy nr 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu na siłownię zewnętrzne potwierdzającego zgodność z normą 16630, 1176-1, 1176-7 wydanego przez jednostkę certyfikowaną bez akredytacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność produktów z normami zgodnie z wymogami zawartymi w PFU.

Powyższe wyjaśnienia powodują zmianę treści SIWZ. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**