

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr sprawy **WZPI-ZP.271.2.8.2018** pn.: „**Bieżąca konserwacja rzeki Łydyni i rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów**”.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęło w dniu 08.02.2018 r.

Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym przetargiem, dotyczącym bieżącej konserwacji rzeki Łydyni, oraz rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zwracam się z uprzejmą prośbą o dookreślenie warunków:

- 1) udroźnienie systemu melioracyjnego na błoniach zamkowych - jaki zakres prac jest do wykonania?
- 2) remont przepustów drogowych w miarę potrzeb - ile jest tych przepustów, kiedy zostały zbudowane?

Dodatkowo w zapisach specyfikacji zawarta jest formuła dot. przedstawienia szczegółów kosztorysu wykonawcy tj. koszty, zysk. W naszej ocenie jest to wymóg zbyt mocno ingerujący w kalkulację wewnętrzną oferenta. Dla zamawiającego istotną kwestią jest kryterium ceny i terminu wykonania a nie wewnętrznych kosztów oferenta. Czy podawanie tych danych jest konieczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. W zakresie prac do wykonania udroźnienia systemu melioracyjnego na błoniach zamkowych jest oczyszczenie i ewentualne przełożenie rurociągów drenarskich w gruncie kat. III o średnicy 5 cm i 10 cm. Znajdują się tu zbieracze o długości 90 m i średnicy 10 cm oraz zbieracze o długości 73 m i średnicy 10 cm. System sączków posiada długość 1 492 m o średnicy 5 cm. Wylot systemu melioracyjnego do rowu.
2. Ilość i długość przepustów drogowych do remontu nie może być obecnie określona. Zależy od wykazanych po okresie zimowym potrzeb w razie wystąpienia uszkodzeń. W latach poprzedni remontowano 1 – 2 przepusty.
3. Przy ocenie oferty zapisy dotyczące stawek godzinowych kosztorysu są nieistotne.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 09.02.2018 r. na dzień 13.02.2018 r. do godziny 12:00.

**Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak**