

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SP. Z O.O.

Ciechanów, dnia 10.05.2017r.



TW/4063/138a/2016

ZWiK Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81
NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

☎ (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
Pl. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: WZPI-IM.7011.16.2016 z dnia 24.04.2017r. oraz spotkania koordynacyjnego z dnia 09.05.2017r. dotyczących planowanej przebudowy ulicy Rzeczkowskiej podajemy zmienione warunki techniczne w celu budowy infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem wód deszczowych:

1. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Św. Anny i Rzeczkowskiej można przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej $d=500\text{mm}$ w ul. Armii Krajowej.
2. Punkt włączenia: istniejąca studnia rewizyjna o rzędnych 123,09/119,05 w ul. Armii Krajowej.
3. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać szczegółowe obliczenia zlewni oraz doboru średnic projektowanej sieci.
4. Na trasie projektowanej sieci należy zaprojektować betonowe studnie rewizyjne.
5. Koncepcje projektowanej sieci należy przedłożyć do wstępnej opinii w ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. – przed złożeniem projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej Starostwa Ciechanowskiego.
6. Projekt budowlany sieci należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 81.
7. Do projektu budowlanego należy załączyć kserokopię niniejszych warunków technicznych.
8. **Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.**

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Józef Rzyński