

Zakład Wodociągów i Kanalizacji W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.



ZWiK Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81
NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927
KONTO
BS CIECHANÓW
60 8213 0008 2001 8108
0911 0001

☎ (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61

Znak
TW/4063/15/2018



Ciechanów, dnia 18.01.2018r

Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II
06-400 Ciechanów

W odpowiedzi na otrzymany od Państwa w dniu 15.01.2018 roku wniosek podajemy warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Krasickiego w Ciechanowie:

1. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Krasickiego należy przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ϕ 300 mm w ul. Krasickiego.
2. Punkt włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej- istniejąca studnia o rzędnych 134,09/132,54 znajdująca się na wysokości działki nr 669.
3. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać obliczenia zlewni w zakresie odprowadzania wód opadowych .
4. Do projektu budowlanego załączyć kserokopię niniejszych warunków technicznych .
5. Projekt budowlany należy opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1: 500.
6. Projekt należy przedłożyć do zaopiniowania w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Ciechanowie ul. Wyzwolenia nr 10 a , a następnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Ciechanowie ul. Gostkowska 81 .
7. **Niniejsze warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wydania .**

Opracowanie: Alicja Jolanta Gładysz

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych
Artur Giziński

Do wiadomości :

1. ~~Urząd Miasta Ciechanów
Wydział Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów~~



PP/1059274

2018-01-23 10:27:33
Urząd Miasta Ciechanów