

# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SP. Z O.O.

Ciechanów, dnia 24.04.2017r.



TW/4063/138/2016

ZWiK Sp. z o.o.  
06-400 Ciechanów  
ul. Gostkowska 81  
NIP 566-00-13-885  
REGON 130154716  
KRS 0000096927

☎ (0-23) 672 29 60  
fax (0-23) 672 29 61

URZĄD MIASTA CIECHANÓW  
Pl. Jana Pawła II 6  
06-400 Ciechanów

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: WZPI-IM.7011.16.2016 z dnia 24.04.2017r. dotyczące planowanej przebudowy ulicy Rzeczkowskiej podajemy zmienione warunki techniczne w celu budowy infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem wód deszczowych:

1. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej jezdni oraz z terenów przyległych do ul. Rzeczkowskiej należy przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej  $d=1000\text{mm}$  w ul. Ranieckiej.
2. Punkt włączenia: istniejąca studnia rewizyjna o rzędnych 122,05/117,15
3. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać obliczenia zlewni w zakresie odprowadzenia wód opadowych. Odcinek od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej do skrzyżowania ulic Rzeczkowskiej i Ranieckiej należy wykonać z rur  $d=1000\text{mm}$ . Średnice kolejnych odcinków przyjąć na podstawie obliczeń zlewni, z uwzględnieniem potrzeb nowopowstających osiedli znajdujących się w rejonie ul. Rzeczkowskiej.
4. Przy doborze średnic należy uwzględnić średnice minimalne zawarte w „Koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Ciechanów” opracowanej w 2004r:  $d \text{ min.}=600\text{mm}$  na odcinku od ul. Ranieckiej do ul. Św. Franciszka oraz  $d \text{ min.}=300\text{mm}$  na odcinku od ul. Ranieckiej do ul. Św. Anny.
5. Studnie rewizyjne należy na odcinkach prostych projektować w odległościach nieprzekraczalnych 60m oraz przy każdej zmianie średnicy, spadku, kierunku kanału.
6. Koncepcję projektowanej sieci należy przedłożyć do wstępnej opinii w ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. – przed złożeniem projektu do uzgodnienia na radzie koordynacyjnej Starostwa Ciechanowskiego.
7. Projekt budowlany sieci należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 81.
8. Do projektu budowlanego należy załączyć kserokopię niniejszych warunków technicznych.
9. **Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.**

Opracowanie: R.Piekarski

Wiceprezes Zarządu  
Jerzy Łódzef Rzyński