

Ciechanów, dn. 20.09.2019 r.

WZP.271.1.24.2019

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Ciechanowie”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz wprowadza zmiany do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 1

„Projekt techniczny przewiduje montaż zbiorników przepompowni ścieków z polimerobetonu metodą studniarską. Polimerobeton jest kruchym materiałem, nie przewidzianym do takiej technologii robót. Czy można zastosować zbiorniki żelbetowe?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do montażu przepompowni ścieków zbiorników żelbetowych. Polimerobeton (beton żywiczny) jest materiałem o niższej nasiąkliwości, wyższej odporności chemicznej oraz ma mniejszą chropowatość niż tradycyjny beton czy żelbet stąd idealnie nadaje się do robót w których powłoka zewnętrzna narażona jest na ścieranie (przeciski czy właśnie zapuszczanie studni).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami projektu wykonawczego branży sanitarnej „dopuszczalny jest montaż zbiornika w wykopie odwodnionym (w ściankach szczelnych)“.

Pytanie Wykonawcy nr 2

„Prosimy o załączenie przedmiarów robót, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej i odbioru robót. Zakres i forma tych dokumentów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202, poz.2072 ze zm.), zgodnie z którym skład dokumentacji projektowej wchodzi również przedmiar robót”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępnia przedmiary robót. Załączone przedmiary robót nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny ofertowej. Należy traktować je wyłącznie jako element pomocniczy. Kalkulację należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację techniczną.

Pytanie Wykonawcy nr 3

„Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego

Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również z SIWZ, a także wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie Wykonawcy nr 4

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił pełną dokumentację projektową i ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto Do obowiązków wykonawcy nie należy specjalistyczne badanie projektu budowlanego. Wykonawca jest jedynie obowiązany odczytać projekt i wykonać roboty budowlane zgodnie z jego założeniami oraz zasadami sztuki budowlanej.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że udostępnił pełną dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego. Jednocześnie informuje, że dokumentacja nie uwzględnia przebudowy istniejącego przepustu w ul. Leśnej. Cenę oferty należy skalkulować z uwzględnieniem przebudowy przedmiotowego przepustu.

Pytanie Wykonawcy nr 5

„Prosimy o załączenie planszy rozbiórek.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada planszy rozbiórek.

Pytanie Wykonawcy nr 6

„Prosimy o wskazanie w czyjej gestii będzie rozebranie istniejących ogrodzeń posesji.”

Odpowiedź Zamawiającego

Rozbiórka istniejących ogrodzeń posesji należeć będzie do Wykonawcy. Materiały nadające się do odzysku, Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Materiały zakwalifikowane jako odpad, Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

Pytanie Wykonawcy nr 7

„Dotyczy D.04.07.01a, D 05.03.05a. Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2008. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mm-a w oparciu o aktualne wymagania techniczne z WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014

roku. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający akceptuje zmiany proponowane przez Wykonawcę.

Pytanie Wykonawcy nr 8

„Dotyczy D.04.07.01a W SST w pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę AC16P dla kategorii ruchu KR 3-4 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4. Proponowana zmiana jest zgodna z aktualnie obowiązującym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający akceptuje zmiany proponowane przez Wykonawcę.

Pytanie Wykonawcy nr 9

„Dotyczy D.04.07.01a W pkt.1.3 wskazano zaprojektowanie mieszanki na warstwę podbudowy z AC16P, KR 3-4. W związku z grubością warstwy podbudowy (13 cm) na przedmiotowym zadaniu wnosimy o możliwość zastosowania grubszej mieszanki AC22P, KR 3-4. Zastosowanie mieszanki AC 22P, KR 3-4 pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający akceptuje zmiany proponowane przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 25.09.2019 r. na dzień 01.10.2019 r. na godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 01.10.2019 r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Analogicznej zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 593633-N-2019 z dnia 09.09.2019 r.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

Załącznik:

1. Przedmiary robót