

Ogłoszenie nr 520756-N-2017 z dnia 2017-05-31 r.

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów: Dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów gazowych i kotłów na biomasę w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn.

„Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, krajowy numer identyfikacyjny 13037782400000, ul. Plac Jana Pawła II 6, 06400 Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 749 200, e-mail umciech@ci.onet.pl, faks 23 672 29 63.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.umciechanow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.umciechanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście

Adres:

Urząd Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów gazowych i kotłów na biomasę w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”

Numer referencyjny: WZPI-ZP.271.1.11.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 145 szt. kotłów gazowych oraz 5 szt. kotłów na biomasę w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. Przedmiot zamówienia składa się z 69 części. Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 44621220-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2017-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy dla wszystkich z 69 części w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty- Załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, rachunku bankowego, 2) zmiany

finansowania zamówienia, wykazu urządzeń i danych adresowych – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania umowy, 3) zmiany ilości dostarczanego przedmiotu umowy – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania umowy, 4) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy, w szczególności w okolicznościach przewidzianych w § 3 ust. 2-3, § 12 ust. 3-4 umowy, 5) zmiany przedmiotu umowy – w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność: a) niż produkt będący przedmiotem umowy oraz, b) niż określone dla zmienianego produktu w SIWZ, a w zakresie pozostałych cech i parametrów gdy zmiana jest obojętna lub korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być z tego tytułu zwiększone. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez Beneficjenta Ostatecznego dopuszcza się możliwość udzielenia dostawy zamówionego kotła innemu mieszkańcowi miasta Ciechanów, bądź rezygnacji z dostarczenia przedmiotowego kotła. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby kotłów w przypadku uzupełnienia listy Beneficjentów Ostatecznych z listy rezerwowej. 5. W przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie (np. brak wpłaty wkładu własnego przez mieszkańca na konto Urzędu Miasta) przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od części umowy w zakresie dostarczenia i uruchomienia danego kotła. 6. Prawo odstąpienia w przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego bądź zaistnienia innej okoliczności może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności. 7. Z tytułu odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwrot kosztów w związku z realizacją zadania. Postanowienia § 9 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 8. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz. 10:15, w dniu 08.06.2017 r., w Urzędzie Miasta Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) Ilość szt.2 ACV KOMPAKT HRE ECO 18 SOLO lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 5,9-18,5kW, - sprawność przy 30% obciążeniu 107,1% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100% - posiadający bitermiczny wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - z możliwością pracy w układzie otwartym, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 590 x 450 x 240 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 28kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla 1 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 2 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 2 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) 1. ACV KOMPAKT HRE ECO 18/24 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - sprawność przy 30% obciążeniu 107,1% lub wyższa, - moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 5,9-18,5kW, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100% - posiadający bitermiczny wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - z możliwością pracy w układzie otwartym, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 590 x 450 x 240 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 30kg lub lżejszy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 2 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie : - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 3 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 3 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) ACV KOMPAKT HRE ECO 30 SOLO lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - sprawność przy 30% obciążeniu 108,5% lub wyższa - moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 7,8-27,1kW, - posiadający palnik modułujący od 26 do 100% - posiadający bitermiczny wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - z możliwością pracy w układzie otwartym, - przyłączy spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 710 x 450 x 240 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 3 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
-----------	-----------

cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 4 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 4 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) ARISTON CLAS PREMIUM EVO 24 FF EU 22kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 5,5-22kW, - sprawność przy 50/30°C 107% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 25 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 770 x 400 x 315 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 32kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 4 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00

okres gwarancji	40,00
-----------------	-------

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 5 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 5 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) ARISTON CLAS PREMIUM EVO 24 FF SYSTEM EU 22kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 5,5-22W, - sprawność przy 50/30°C 107% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 25 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 770 x 400 x 315 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 32kg lub lżejszy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 5 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 7 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 7 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) ATMOS DC 25S - 25kW lub równoważny w zakresie: - kocioł zagazujący drewno z wbudowanym palnikiem na pellet, - moc nominalna 7 - 24kW, - sprawność kotła 84% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 29 do 100%, - automatyka obsługująca pompy obiegowe c.o. i c.w.u. - posiadający mikroprocesorowe sterowanie z panelem obsługowym, - z funkcją automatycznego rozpalania, - przyłącze spalinowe 120mm, - posiadający zasobnik paliwa 500L lub większy, - wymiary kotła (wys. x szer. x gł.) 1180 x 590 x 970 mm lub mniejsze, - masa kotła 326kg lub lżejszy, - kocioł nie może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie węglem/ ekogroszkiem jak w kotle zasypowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 7 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot

umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 8 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 8 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) 1. BERETTA MYNUTE BOILER GREEN 32 B.S.I. lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem 60 litrów ze stali nierdzewnej, - nominalna moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 26,43kW, - sprawność przy 30% obciążeniu 109% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 950 x 600 x 450 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 64kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 8 części Gminy Miejskiej Ciechanów”.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie

kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 9 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 9 przedmiot zamówienia obejmuje:
Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców)
BIAWAR PELLUX K-PAA 20 - 20kW lub równoważny w zakresie: - zautomatyzowany kocioł na pellet, - moc nominalna 6 - 20kW, - sprawność kotła 90% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - automatyka obsługująca pompy obiegowe c.o. i c.w.u. - posiadający mikroprocesorowe sterowanie Fuzzy Logic z panelem obsługowym, - posiadający sondę lambda, - z funkcją automatycznego rozpalania i automatycznego czyszczenia, - przyłączy spalinowe 140mm, - posiadający zasobnik paliwa 300L lub większy, - wymiary bez zasobnika paliwa (wys. x szer. x gł.) 992 x 526 x 1150 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 202kg lub lżejszy, - kocioł nie może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie węglem/ ekogroszkiem jak w kotle zasypowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 9 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie

kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 10 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 10 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BROTJE INTROCONDENS WHBS 22 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna 50/30oC 5,2-22,8kW, - sprawność nominalna przy 40/30oC 108% lub wyższa, - posiadający palnik modułacyjny ze stali szlachetnej, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 852 x 480 x 330 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 43kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 10 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 11 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 11 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BROTJE INTROCONDENS WHBC 22/24E lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej, - nominalna moc cieplna 50/30°C 5,2-22,8kW, - sprawność nominalna przy 40/30°C 108% lub lepszy. - posiadający palnik modulacyjny ze stali szlachetnej, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 852 x 480 x 330 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 43kg lub lepszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 11 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 12 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 10 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 10 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 12 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB172-24 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem 48 litrów, - nominalna moc cieplna na c.o. 7,3 - 24kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - zintegrowany w kotle moduł sprzęgła, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 880 x 600 x 482 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 80kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 12 części.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 13 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 13 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB012-25KV2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna na c.o. 26,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 88% - palnik modulujący od 8,2 do 26,6kW - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 355 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 37kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając produkcyjną specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 13 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 14 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 14 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB062 V2 24 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna na c.o. 26,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 1 do 8, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 815 x 450 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 14 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 15 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła

nr: gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 15 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) 1. BUDERUS LOGOMAX PLUS GB192i 25kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 24kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 94% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 10 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający dotykowy panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 735 x 520 x 425 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 48kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 15 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część 16 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 5 szt. kotłów

nr: gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 5 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 16 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB072-24K V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna dla 50/30°C 7,3 - 23,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 92% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 840 x 440 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 44kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 16 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część 17 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów

nr: gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 17 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB072-24K V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - przystosowany do pracy z zewnętrznym zasobnikiem, - znamionowa moc cieplna dla 50/30°C 7,3 - 23,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 92% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 840 x 440 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 44kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając produkcyjną specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 17 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 18 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 4 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 4 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 18 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB072-24 V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna dla 50/30°C 7,3 - 23,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 92% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 840 x 440 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 43kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 18 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 19 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 19 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB072-20 V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna dla 50/30°C 5,1 – 20,4kW, - sprawność kotła przy 50/30°C – 102,2% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 25 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 840 x 440 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 43kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając produkcyjną specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 19 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 20 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 20 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB072-24 V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 litrów, - znamionowa moc cieplna dla 50/30°C 7,3 - 23,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 92% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 840 x 440 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 43kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 20 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 21 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 21 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) BUDERUS LOGOMAX PLUS GB172-20T100S V2 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 120 litrów, - znamionowa moc cieplna na przy 50/30°C 5,1 - 20,4kW, - sprawność przy 50/30°C – 102,2% - posiadający palnik modulujący od 25 do 100% - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w dwie pompy obiegowe, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 1843 x 600 x 600 mm - masa całkowita kotła 80kg. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 21 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 22 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła

nr: gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 22 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) DE DIETRICH INNOVENS MCA 15 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 50/30oC 3,4-15,8kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 108,5% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 22 do 100% - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 690 x 450 x 450 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 43kg lub lżejszy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 22 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część 23 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów

nr: gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 23 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) DE DIETRICH MCR3 PLUS 24/28 MI lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 50/30oC 6,1-24,8kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 24 do 100% - posiadający wymiennik płytowy o podwyższonej wydajności, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 541 x 368 x 364 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 26kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 23 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część 24 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów

nr: gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 24 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) DE DIETRICH MCR3 PLUS 24T lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 50/30oC 6,1-24,8kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 24 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 541 x 368 x 364 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 25kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 24 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część 25 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła

nr: gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnych (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 25 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) DE DIETRICH MCR3 PLUS 24T lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - wyposażony w zewnętrzny zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 litrów, - znamionowa moc cieplna 50/30oC 6,1-24,8kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 24 do 100%, - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 541 x 368 x 364 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 25kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 25 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część 26 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów

nr: gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 26 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) DE DIETRICH BAXI DUO-TEC COMPACT + 20 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 50/30oC 3,7-21,1kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 107,6% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 14 do 100%, - posiadający wymiennik ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 299 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 26 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 27 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 5 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 5 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 27 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) DE DIETRICH BAXI DUO-TEC COMPACT + 24 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 50/30oC 3,7-21,8kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 107,6% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 14 do 100%, - posiadający wymiennik ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 299 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 27 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 28 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 28 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) DE DIETRICH BAXI DUO-TEC COMPACT + 1.24 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 50/30oC 3,7-26,1kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 107,6% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 14 do 100%, - posiadający wymiennik ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 290 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 30kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 28 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 29 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 10 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 10 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 29 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) IMMERGAS VITRIX ZEUS 26 2 ErP 24kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem 45 litrów ze stali nierdzewnej, - moc cieplna na c.o. 3-23,6kW, - sprawność przy 50/30oC 106,8% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 12 do 100% - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 843 x 580 x 380 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 61kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 29 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 30 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 30 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) IMMERGAS VITRIX EXA 28 1 ErP 24kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. 5,5-23,7kW, - sprawność przy 50/30oC 106,5% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 23 do 100% - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 763 x 440 x 303 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 37kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 30 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 31 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów

nr: gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 31 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) IMMERGAS VICTRIX 24 TT 2 ErP 24kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. 3-20,5kW, - sprawność przy 50/30oC 108,6% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 14 do 100% - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 748 x 440 x 276 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 32kg lub mniejsza. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla 31 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 32 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 32 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) IMMERGAS VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. 4-32kW, - sprawność przy 50/30oC 105,3% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 12 do 100% - posiadający wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 739 x 440 x 350 mm mniejsze, - masa całkowita kotła 46 kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 32 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 33 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 33 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) JUNKERS CERAPUR COMPACT ZWB24-1DE 24kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna dla 40/30°C 3,8 – 25,4kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 15 do 100%, - posiadający płytowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający elektroniczny panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 815 x 400 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 33 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 34 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 34 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) JUNKERS CERAPUR MIDI ZWB24-1 RE lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - nominalna moc cieplna dla 40/30°C 7,3 – 25,6kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 88% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 28 do 100%, - posiadający płytowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 725 x 440 x 355 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 37kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 34 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 35 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym

uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 35 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) JUNKERS CERAPUR ACU SMART ZWSB30-4 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem 48 litrów, - nominalna moc cieplna przy 40/30°C 7,3 - 24kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali szlachetnej modulujący od 7,3 do 24kW, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 890 x 600 x 492 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 78kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 35 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 36 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym

uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 36 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) JUNKERS CERAPUR COMPACT ZSB 14-1DE lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna przy 40/30°C 2,3 - 15,2kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 93% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali szlachetnej modulujący od 15 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 815 x 400 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 36 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 37 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym

przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 37 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) JUNKERS CERACCLASS ZW 24-2 DV KEP 23 lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł konwencjonalny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna - 24kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 75% lub wyższa, - modulowana moc od 8 do 23,6kW, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 298 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 30kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 37 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 38 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 38 przedmiot zamówienia obejmuje:

Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców)
LAZAR PELLET FOCUS 21 - 18kW lub równoważny w zakresie: - zautomatyzowany kocioł na pellet, owies, - moc nominalna 5,4 - 18kW, - sprawność kotła 91% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - automatyka obsługująca pompy obiegowe c.o. i c.w.u. - posiadający mikroprocesorowe sterowanie z panelem obsługowym, - z funkcją automatycznego rozpalania, - posiadający sondę lambda, - przyłącze spalinowe 120mm, - posiadający zasobnik paliwa 270L lub większy, - wymiary ze standardowym zbiornikiem paliwa (wys. x szer. x gł.) 1215 x 555 x 1115 mm lub mniejsze, - kocioł nie może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie węglem/ ekogroszkiem jak w kotle zasypowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 38 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 39 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 39 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) SAUNIER DUVAL THELIA CONDENS AS18-A lub równoważny w zakresie: - gazowy

wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 5,3-19,1kW, - sprawność przy 50/30°C 104% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 27 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 740 x 418 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 31kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 39 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 40 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 40 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) SAUNIER DUVAL THELIA CONDENS AS30-A lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 7,4 - 29,8kW, - sprawność przy 50/30°C 104% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 24 do 100%, - automatyka z

możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 740 x 418 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 32kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 40 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
okres gwarancji	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 41 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 41 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) SAUNIER DUVAL THELIA CONDENS 25-A lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 5,3 - 19,1kW, - sprawność przy 50/30°C 104% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 27 do 100%, - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 740 x

418 x 300 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 32kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 41 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 42 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 42 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) SAUNIER DUVAL ISOTWIN CONDENS 30-B lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, z wbudowanym zespołem zasobników ze stali nierdzewnej 2 x 21 litrów, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30°C 6,5 – 25,7kW, - sprawność przy 50/30°C 104% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 25 do 100%, - posiadający płytowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 890 x 470 x 570 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 61kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza

zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 42części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 43 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 43 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) SAUNIER DUVAL NIEDŹWIEDŹ CONDENS 25KKS – 25kW lub równoważny w zakresie - gazowy stojący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - moc dla c.o. przy 50/30°C 8,3-26,5kW, - sprawność przy 50/30°C 105,8% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 31 do 100%, - posiadający wymiennik kondensacyjny ze stali szlachetnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 1275 x 570 x 700 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 86kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając

producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 43 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 44 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 44 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) TEKLA DRACO BIO 12kW lub równoważny w zakresie: - zautomatyzowany kocioł na pellet, - moc nominalna 4,1 - 13,8kW, - sprawność kotła 89% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - automatyka obsługująca pompy obiegowe c.o. i c.w.u. - posiadający mikroprocesorowe sterowanie Fuzzy Logic z panelem obsługowym, - posiadający katalizator ceramiczny, - z funkcją automatycznego rozpalania i gaszenia, - przyłącze spalinowe 145mm, - posiadający zasobnik paliwa 240L lub większy, - wymiary bez zasobnika paliwa (wys. x szer. x gł.) 1200 x 610 x 770 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła bez zasobnika 235kg lub lżejszy, - kocioł nie może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie węglem/ ekogroszkiem jak w kotle zasypowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła.

Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 44 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 45 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 45 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) TERMET ECOCODENS GOLD PLUS 25kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na c.o. przy 50/30°C 3-27kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30°C 107,8% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 11 do 100% - posiadający wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 750 x 400 x 349 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 45 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 46 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 46 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) 1. TERMET ECOCODENS SILVER 20kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna na przy 50/30°C 3-22kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30°C 107,9% lub wyższa - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 13 do 100% - posiadający wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 785 x 400 x 334 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu

zamówienia dla 46 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 47 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 47 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) THERMAGEN DUO 28/24 23kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna 50/30°C 7,6-23,4kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 32 do 100%, - bitermiczny wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 590 x 450 x 240 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 33kg lub lżejszy. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 47 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 48 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnych (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 48 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) 1. THERMAGEN SOLO 18 18kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna 50/30°C 5,9-18,9kW, - sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 93% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - bitermiczny wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa, - przyłącze spalinowe 80/125mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 590 x 450 x 240 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 30kg lub lżejszy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 48 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 49 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. nagrzewnicy gazowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. nagrzewnicy gazowej w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 49 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) TURBO KARMA BETA COMFORT ELEKTRONIK ZEGAR – 4kW lub równoważny w zakresie: - nagrzewnica gazowa - nominalna moc max. 3,9kW, - wyposażona w elektroniczny system regulacyjny, który automatycznie zapala palnik, kontroluje płomień, reguluje dopływ gazu, - automatyczne utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu, - elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od 0o do 40o C - wbudowany regulowany czasomierz do 24 godzin - szczelny układ spalania, odizolowany od środowiska - możliwość dostosowania do propanu – butanu, - posiadająca odciąg spalin wyprowadzany przez ścianę, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 600 x 670 x 215 mm lub mniejsze, - masa całkowita 23kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 49 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 50 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła na biomasę w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 50 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) 1. KOSTRZEWA TWIN BIO LUXURY NE - 24kW lub równoważny w zakresie: - zautomatyzowany kocioł na pellet, owies, - moc nominalna 7 - 24kW, - sprawność kotła 91% lub wyższa, - posiadający palnik modułujący od 30 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz obsługująca pompy obiegowe c.o. i c.w.u. - posiadający mikroprocesorowe Fuzzy Logic sterowanie z panelem obsługowym, - z funkcją automatycznego rozpalania i automatycznego czyszczenia, - przyłączy spalinowe 159mm, - posiadający zasobnik paliwa 290L lub większy, - wymiary ze standardowym zbiornikiem paliwa (wys. x szer. x gł.) 1336 x 1771 x 938 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 319kg lub lżejszy, - kocioł nie może posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie węglem/ ekogroszkiem jak w kotle zasypowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 50 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 51 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 51 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VAILLANT ECOTEC PRO VCW 226/5-3 – 20kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 5,7 – 19,7kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 28 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 37kg lub niższe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 51 części

2) Wspólny Słownik Zamowień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 52 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 52 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VAILLANT ECOTEC EXCLUSIVE VC 306/5-7 – 20kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 3,4 – 26,7kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108,4% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 12 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługi z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 52 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 53 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 53 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VAILLANT ECOTEC PLUS VC PL 206/5-5 – 20kW lub równoważny w zakresie - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 4,2 – 21,2kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 720 x 440 x 338 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 34kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła.

Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 53 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 54 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 54 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VAILLANT ECOTEC PLUS VC PL 305/5-5 – 30kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 6,4 – 31,8kW, - sprawność przy obciążeniu 30% 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 721 x 440 x 372 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 40kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 54 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 55 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 55 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) 1. VAILLANT VKK ECO VIT 186/5 – 18kW lub równoważny w zakresie: - gazowy stojący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc przy 50/30°C 5,8 – 19,1kW, - sprawność przy 50/30°C 106,3% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 30 do 100%, - posiadający wymiennik kondensacyjny o dużej pojemności wodnej, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym oraz współpracująca z kolektorami słonecznymi, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 1275 x 570 x 700 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 86kg lub niższa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 55 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 56 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 56 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMNN VITODENS 200-W B2KB 35kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowo podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 1,8-35kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 5 do 100% - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 800 x 450 x 375 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 42kg lub lżejszy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 56 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 57 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 57 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMNN VITODENS 200-W B2KB 26kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowo podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 2,6-26W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 10 do 100% - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 800 x 450 x 375 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 40kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 57 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 58 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 58 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMNN VITODENS 200-W B2HB 26kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30°C 2,6-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30°C 109,2% lub wyższa - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 10 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 800 x 450 x 375 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 39kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 58 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 59 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 59 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMNN VITODENS 200-W B2HB 19kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 1,9-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 10 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 800 x 450 x 375 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 37kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 59 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 60 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 60 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMN VITODENS 100-W B1HC 19kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30*C 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 34 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępów do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła.

Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 60 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 61 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 61 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMNN VITODENS 100-W B1HC 19kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - wyposażony w zewnętrzny zasobnik ciepłej wody użytkowej 100 litrów, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 34 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępów do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 61 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 62 **Nazwa:** dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 5 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 5 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 62 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VISSAMNN VITODENS 100-W B1KC 26kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 25 do 100% - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępów do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 62 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 63 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 63 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMN VITODENS 100-W B1HC 26kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 25 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępów do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 700 x 400 x 350 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 36kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 63 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 64 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 64 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMNN VITODENS 111-W B1LD 19kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowo podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem 46 litrów, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-19kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 34 do 100% - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w dwie elektroniczne pompy obiegowe, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępów do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 900 x 600 x 480 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 62kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 64 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 65 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 12 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 12 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 65 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców) VISSAMNN VITODENS 111-W B1LD 26kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem 46 litrów, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30oC 6,5-26W, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30oC 109,2% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 25 do 100% - posiadający wymiennik płytowy, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w dwie elektroniczne pompy obiegowe, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 900 x 600 x 480 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 62kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 65 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 66 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 66 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) VIESSAMNN VITODENS 222-F B2SB lub równoważny w zakresie: - gazowy kondensacyjny kocioł kompaktowy, - posiadający zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100 litrów, - znamionowa moc cieplna na c.o. przy 50/30°C 2,6-26kW, - sprawność przy 30% obciążeniu i temp. powrotu 30°C 109% lub wyższa, - posiadający palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej modulujący od 10 do 100%, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm, - wymiary (wys. x szer. x gł.) 1425 x 600 x 595 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 132kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 66 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 67 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 3 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 67 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) WOLF FGB-K-28 24kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - dwufunkcyjny, przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna przy 50/30oC 5,3-27,3kW, - sprawność przy 30% obciążeniu 109% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100% - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 650 x 408 x 310 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 27kg, lub mniejsza. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 67 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 68 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 68 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) WOLF FGB-28 24kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - moc cieplna przy 50/30oC 5,3-27,3kW, - sprawność przy 30% obciążeniu 109% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 20 do 100% - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy z możliwością rozbudowy funkcji o sterowanie przez smartfon, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 650 x 408 x 310 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 27kg lub mniejsza. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 68 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 6 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 2 szt. kotłów gazowych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 6 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) ARISTON GENUS PREMIUM EVO 30 FF SYSTEM EU 28kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - znamionowa moc cieplna 3-28kW, - sprawność przy 50/30oC 107% lub wyższa, - posiadający palnik ze stali nierdzewnej modulujący od 10 do 100% - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy LCD, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 770 x 400 x 385 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 35kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producencką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla części 6

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.

Część nr: 69 Nazwa: dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem 1 szt. kotła gazowego w indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez zamawiającego) na terenie miasta Ciechanów w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. W ramach części nr 69 przedmiot zamówienia obejmuje: Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych okoliczności mieszkańców) WOLF CGB 24kW lub równoważny w zakresie: - gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, - jednofunkcyjny, przystosowany do pracy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, - moc nominalna przy 50/30°C 7,8-24,8kW, - sprawność przy 30% obciążeniu 108% lub wyższa, - posiadający palnik modulujący od 31 do 100% - posiadający aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, - automatyka z możliwością pracy w trybie pogodowym, - posiadający panel obsługowy, - wyposażony w elektroniczną pompę obiegową, - wyposażony w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, - przyłącze spalinowe 60/100mm - wymiary (wys. x szer. x gł.) 855 x 440 x 393 mm lub mniejsze, - masa całkowita kotła 42kg lub lżejszy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, m.in. przedstawiając producentką specyfikację techniczną kotła. Równoważność w stosunku do wymiarów kotła Zamawiający rozumie jako nie większe w wysokości/głębokości/szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla 69 części

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
-----------	-----------

cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: - dostawa wraz z rozładunkiem do dnia 11.09.2017 r. - uruchomienie kotłów do dnia 30.09.2017 r.