

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krasickiego
realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj”*

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Dotyczy: Części nr 1: Przebudowa ulicy Granicznej

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiający wymaga zastosowania krawężnika obrzeża o nasięknieniu < 5%, Wykonawca prosi o dopuszczenie typowego materiału o nasięknieniu ≤ 6%.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężnika obrzeża o nasięknieniu ≤ 6%.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

„Czy będzie Państwo modyfikować zapisy SIWZ odnośnie Tabeli elementów scalonych, gdy po pytaniach i odpowiedziach zrezygnowali Państwo z Parkingów czy po prostu mamy wpisać wartość 0 zł?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tabela elementów scalonych po zmianach w załączniku (Załącznik nr 8a do SIWZ).

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 13.08.2018 r. na dzień 16.08.2018 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interessanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2018 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Analogicznie zmianie ulega postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 14, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 587953-N-2018 z dnia 12.07.2018 r.

**Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński**

Załączniki:

Tabela elementów scalonych po zmianach (Załącznik nr 8a do SIWZ)