

Informacja do Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:

„Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego, zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic: M. M. Kolbe i Półckiej w Ciechanowie”

Szanowni Państwo!

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Prosimy o zmianę parametrów technicznych wykonania renowacji kanału deszczowego:

1. Dopuszczenie naszczania rękawa na terenie budowy metodą ręczną, bez użycia maszyny (mobilnej naszczalni)
2. Dopuszczenie zastosowania wykładziny rękawa jako poliestrowej, posiadającej strukturę filcu, która będzie szyta (tkana).
3. Odstąpienie od wymogu dysponowania mobilną naszczalnią rękawa, która posiada funkcję komputerowego pomiaru parametrów naszczania.
4. Zmianę w zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem, w takim zakresie, aby były również uwzględniane przez Zamawiającego renowację sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1, 2, 3 Zamawiający dopuszcza:

- naszczanie rękawa na terenie budowy metodą ręczną, bez użycia maszyny
- zastosowanie ww. rodzaju rękawa
- odstąpienie od wymogu posiadania mobilnej naszczalni

Jeżeli wykonawca zapewni, że zostaną spełnione WSZYTKIE pozostałe wymagania zwarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie wiedzy i doświadczenia, aby uwzględnione były renowację sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż:

- 1) zmianie ulega pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia

Treść przed zmianą:

§3. Wymagania odnośnie sprzętu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem (który jest sprawny technicznie):

- samochodem przeznaczonym do czyszczenia kanałów
- kompresorem pneumatycznym
- sprzętem do przeprowadzenia inspekcji TV
- urządzeniami niezbędnymi do montażu rękawa CIPP
- mobilną naszczalnią rękawa, która posiada funkcję komputerowego pomiaru parametrów naszczania tj.: (temperatura żywicy i utwardzacza, podciśnienie rękawa, ilość)

wykorzystanej wyci, ilość tego utwardzacza, wielkość szczeliny na rolkach kalibrujących rękaw).

Zamawiający oceni spełnienie warunków przez Wykonawcę na podstawie załączonego wykazu posiadanych sprzętów (załącznik nr 4 do oferty).

Treść po zmianie:

§3. Wymagania odnośnie sprzętów

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem (który jest sprawny technicznie):

- samochodem przeznaczonym do czyszczenia kanałów
- kompresorem pneumatycznym
- sprzętem do przeprowadzenia inspekcji TV
- urządzeniami niezbędnymi do montażu rękawa CIPP

Zamawiający oceni spełnienie warunków przez Wykonawcę na podstawie załączonego wykazu posiadanych sprzętów (załącznik nr 4 do oferty).

2) zmiana ulega pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia

Treść przed zmianą:

§4 Do wiadomości i wiedza Wykonawcy

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 2 roboty w zakresie renowacji sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową za pomocą dżetowego rękawa. Jeżeli okres istnienia działalności jest krótszy, musi w tym czasie być wykonane 2 ww. roboty. Do wiadomości należy udokumentować za pomocą załącznika nr 5 dołączonego do oferty. Wymagane jest posiadanie stosownych referencji.

Treść po zmianie:

§4 Do wiadomości i wiedza Wykonawcy

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 2 roboty w zakresie renowacji sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej metodą bezwykopową za pomocą dżetowego rękawa. Jeżeli okres istnienia działalności jest krótszy, musi w tym czasie być wykonane 2 ww. roboty. Do wiadomości należy udokumentować za pomocą załącznika nr 5 dołączonego do oferty. Wymagane jest posiadanie stosownych referencji.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 18.04.2019 r. na dzień 24.04.2019 r. na godz. 11:00.

Oferty należy składać:

- pisemnie na adres: Urząd Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6 lub założyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wodnej 1 i Biuro Obsługi Interesanta,
- fax-em: 23 674 92 91
- email: zp@umciechanow.pl

**Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczyk**