

WZP.271.1.16.2019

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicach Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie”.*

Szanowni Państwo!

- I. Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Jakie należy stosować oprawy - czy sodowe czy LED. Występuje rozbieżność w Projekcie i STWIORB”

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy realizacji inwestycji należy zastosować oprawy LED o parametrach nie gorszych niż opisane w punkcie 2.8 STWIORB. Aktualna STWIORB w załączeniu.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

„Jakie należy układać rury- czy fi 110 czy fi 75?. Występuje rozbieżność w Projekcie i STWIORB”

Odpowiedź Zamawiającego:

Na skrzyżowaniach i zjazdach zgodnie z dokumentacją techniczną należy stosować rury osłonowe fi 110/90. Aktualna STWIORB w załączeniu.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 12.06.2019 r. na dzień 14.06.2019 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2019 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Analogicznie zmieniają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 5496736NÓ2019 z dnia 28.05.2019 r.

**PREZYDENT MIASTA
/-/ Krzysztof Kosiński**