

WZP.271.1.13.2020

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach zadania pn: „Park przy ul. Augustiańskiej”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach zadania pn: „Park przy ul. Augustiańskiej”, nr sprawy: WZP.271.1.13.2020 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

1. informację (odnośnie programu funkcjonalno - użytkowego, str. 3, pkt 1.4) jakie dokładnie nasadzenia nie są objęte przedmiotowym zamówieniem - czy dotyczy to wszelkich nasadzeń (tj. trawy, krzewów i drzew)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia nie obejmuje wykonania nasadzeń (krzewów, drzew) ani wykonania terenów zielonych.

Zamawiający zleci wykonanie prace związanych z przygotowaniem gruntu i wykonaniem nasadzeń podmiotowi trzeciemu. Obowiązkiem wykonawcy jest udostępnienie terenu budowy w celu zagospodarowania terenów zielonych wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi oraz koordynacja prac na etapie realizacji inwestycji. Wykonanie/zlecenie, przez Zamawiającego, prac związanych z nawiezieniem ziemi urodzajnej i wykonaniem nasadzeń, nie zwalnia Wykonawcy z gwarancji i rękojmi należytego wykonania Umowy.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

„2. wyjaśnienie (odnośnie programu funkcjonalno - użytkowego, str. 3), jak należy rozumieć termin "droga publiczna" - czy chodzi o ul. Augustiańską? Czy jest to ulica gminna czy powiatowa? Jakich warstw podbudowy oraz jakiej nawierzchni wymaga Zamawiający?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin "droga publiczna" oznacza projektowaną drogę oznaczoną symbolem 4KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Orylska". Zamówienie obejmuje budowę na terenie nowopowstającego parku, drogi publicznej zgodnej z parametrami i wytycznymi podanymi w programie funkcjonalno - użytkowym, dotyczących drogi. (str.6-8)

Pytanie Wykonawcy nr 3:

„3. informację (odnośnie programu funkcjonalno - użytkowego, str. 3), czy latarnie elektryczne będą zlokalizowane na terenie parku, czy w pasie drogi publicznej? Prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych tych latarni (wysokość, rodzaj opraw, itp.). Czy w ofercie należy przewidzieć koszt wykonania przyłącza energetycznego do zasilania linii oświetleniowej - prosimy o podanie długości takiego przyłącza (lokalizacji dedykowanego złącza kablowego).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że latarnie elektryczne mają być zlokalizowane przy nowowyzbudowanej drodze na terenie parku (lokalizację lamp przedstawia zał. do PFU, rys. plansza nr 2). Parametry techniczne latarni elektrycznych wskazano w części graficznej PFU str. 11-12.

Wykonanie przyłącza energetycznego nie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

„4. (odnośnie programu funkcjonalno - użytkowego, str. 3) podanie wymaganych parametrów technicznych dla latarni solarnych, takich jak: wysokość, ilość paneli solarnych dla każdej latarni, itp.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry techniczne latarni parkowych fotowoltaicznych, przewidzianych do montażu na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję wskazano w części graficznej PFU str. 11.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

„5. udostępnienie rysunku poglądowego, podanie wymiarów (w tym wysokości) oraz wymagań dla materiałów, z których mają być wykonane pergole.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacja odnośnie parametrów technicznych dla pergoli, przewidzianych do montażu na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję wskazano w części graficznej PFU str. 10.

Pytanie Wykonawcy nr 6:

„Czy fakturowanie wykonania zadania jest miesięczne po zatwierdzeniu prac przez Inspektora?”

Odpowiedź Zamawiającego

Informacje dotyczące trybu płatności wynagrodzenia wykonawcy zawiera §5 ust. 17 i 18 Ogólnych Postanowień Umowy dla umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” (OPU-zb) stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 7:

„Prace podzielone są na dwa etapy według specyfikacji SIWZ

I Etap- opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Pytanie: jak wygląda płatność po wykonaniu zadania ?? - za całość wykonania zadania ?? czy miesięcznie ??”

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje dotyczące trybu płatności wynagrodzenia wykonawcy zawiera §5 ust. 17 i 18 Ogólnych Postanowień Umowy dla umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” (OPU-zb) stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 8:

„II Etap - wykonie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy

Pytanie: czy fakturowanie jest miesięczne ??? czy po wykonaniu całego zadania ???”

Odpowiedź Zamawiającego

Informacje dotyczące trybu płatności wynagrodzenia wykonawcy zawiera §5 ust. 17 i 18 Ogólnych Postanowień Umowy dla umów na wykonanie robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” (OPU-zb) stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

Informacja Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż obrzeża wokół 4 kolistych klombów wskazanych w części graficznej zostały wykonane. Wbudowane obrzeża należy pozostawić.

Zamawiający informuje, że teren inwestycji jest terenem otwartym i ogólnie dostępnym.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 29.05.2020 r. na dzień 02.06.2020 r. na godz. 11:00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 .06.2020 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miasta Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 532194–N–2020 z dnia 14.05.2020 r.

**Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta**

Załączniki:

1. Załączniki graficzne – zdjęcia