

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku użyteczności publicznej – przedszkole 6 oddziałowe w technologii modułowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu realizowanego w ramach zadania pn: „Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Zwracamy się z uprzejmym pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o szkielecie z drewna klasy C24 zamiast stali pod warunkiem zachowania wszystkich wymagań pożarowych, higieniczno-sanitarnych i innych określonych w SIWZ.

Uzasadnienie: Zastosowanie konstrukcji z drewna w znaczącym stopniu ograniczy występowanie mostków termicznych w miejscach gdzie grubość izolacji ograniczają elementy konstrukcyjne, tym samym wpłynie pozytywnie na ograniczenie kosztów utrzymania obiektu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie modułów o szkielecie z drewna. Inwestycję należy realizować zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 21.12.2020 r. na dzień 28.12.2020 r. na godz. 14:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2020 r. o godz. 14.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 608113-N-2020 z dnia 17.11.2020 r.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Kowalczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**