

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **ś Budow drogowo-kolejowego w zła przesiadkowego, targowiska miejskiego okresowego i hali targowej z infrastruktur poć onych przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowieö.**

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12 stycznia 2017 r.

**Pytanie Wykonawcy nr 1:**

Czy toaleta ma być dwukabinowa:

- jedno wejście do toalety damsko-męskiej,
- drugie wejście do damskiej i dla osób niepełnosprawnych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Należy dostarczyć toaletę dwukabinową. Szatnia miejska należy wykonać na wzór Muru pruskiego.

**Pytanie Wykonawcy nr 2:**

Czy toaleta ma być jednokabinowa o jedno wejście do kabiny dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy dostarczyć toaletę dwukabinową - jedno wejście do toalety damsko-męskiej, drugie wejście do toalety damskiej i dla osób niepełnosprawnych?

**Pytanie Wykonawcy nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, aby toaleta (kontener wg załączonej grafiki) była wykonana wg poniższego opisu:

a) toaleta damsko-męska o pierwsze drzwi:

- elektroniczny zamek monetowy, wbudowany w cianę toalety z wyświetlaczem informującym o wniesionej opłacie, akceptujący różne nominały monet (np. 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł), odblokowujący automatycznie drzwi impulsem elektrycznym po wniesionej opłacie. Dodatkowo zamek patentowy, umożliwiający całkowite zamknięcie toalety, lub awaryjne otwarcie drzwi z zewnątrz, wyposażenie wnętrza:
  - ciany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, ozdobnej
  - ciany, podłoga i daszek ocieplone izolacją termiczną

- drzwi stalowe o wymiarach 90x200cm z samozamykaczem,
  - muszla WC wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spłuk Geberit na dotyk, ukryty w cianie,
  - pisuar wykonany ze stali nierdzewnej, spłuk czasowy na dotyk,
  - umywalka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bateria dozująca wodę na dotyk,
  - zleczka do poboru wody w celach porządkowych, dostępna tylko dla obsługi toalety,
  - podajnik do papieru, oraz dozownik mydła w pianie, wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
  - podłoga aluminiowa, ryflowana, antypoślizgowa z kratkami cieków
  - przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem,
  - wodomierz ukryty w cianie z okienkiem do odczytu,
  - wentylacja grawitacyjna oraz dodatkowo wyciąg w daszku uruchamiany wraz z wejściem do toalety
  - system umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety (odblokowywanie drzwi na przycisk),
  - system alarmowy wraz z instrukcją użycia,
  - graficzne oznaczenia funkcji użytkowych wewnątrz toalety
  - wykaz telefonów alarmowych
  - kosz ze stali nierdzewnej, przytwierdzony do podłogi
  - rozdzielnica elektryczna z wyłącznikami różnicowymi wewnątrz toalety (ukryta w cianie)
  - ogrzewanie za pomocą nagrzewnicy z termostatem
  - oświetlenie wnętrza na czujnik ruchu
  - okno zewnętrzne podwójnie przeszklone poliwęglanem hartowanym, umieszczone nad drzwiami + oznaczenie toalety (toaleta damsko-męska), podświetlane automatycznie od zmierzchu do wschodu
  - czytelny wyświetlacz z diodami LED automatycznie informujący o zajęciu pomieszczenia
  - lustro ze stali nierdzewnej
  - podwójny wieszak ze stali na garderob
  - daszek zewnętrzny wykonany jako ciemny gontem bitumicznym z wentylatorami wentylacyjnymi
- b) toaleta damska i dla osób niepełnosprawnych o drugie drzwi:
- elektroniczny zamek monetowy, wbudowany w cianę toalety (na odpowiedniej wysokości) z wyświetlaczem informującym o wniesionej opłacie, akceptujący różne nominały monet (np. 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł), odblokowujący drzwi impulsem elektrycznym po wniesionej opłacie. Dodatkowo zamek patentowy, umożliwiający całkowite zamknięcie toalety, lub awaryjne otwarcie drzwi z zewnątrz, wyposażenie wnętrza:
  - ściany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, ozdobnej
  - ściany, podłoga i daszek ocieplone izolacją termiczną
  - drzwi stalowe o wymiarach 90x200cm z samozamykaczem,
  - muszla WC wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spłuk Geberit na dotyk, ukryty w cianie,
  - umywalka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bateria dozująca wodę na dotyk, umieszczona na odpowiedniej wysokości z wnętrza na dole umożliwiająca swobodne podjechanie wózkiem inwalidzkim
  - zleczka do poboru wody w celach porządkowych, dostępna tylko dla obsługi toalety,
  - podajnik do papieru, oraz dozownik mydła w pianie, wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
  - podłoga aluminiowa, ryflowana, antypoślizgowa z kratkami cieków

- dwie porcze-uchwyty dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem,
- wentylacja grawitacyjna oraz dodatkowo wyciąg w daszku uruchamiany wraz z wejściem do toalety
- system umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety (odblokowywanie drzwi na przycisk),
- system alarmowy wraz z instrukcją użycia,
- graficzne oznaczenia funkcji użytkowych wewnątrz toalety
- wykaz telefonów alarmowych
- kosz ze stali nierdzewnej, przytwierdzony do podłogi
- ogrzewanie za pomocą nagrzewnicy z termostatem
- oświetlenie wnętrza na czujnik ruchu
- okno zewnętrzne podwójnie przeszklone poliwinylem hartowanym, umieszczone nad drzwiami + oznaczenie toalety (toaleta damska i dla osób niepełnosprawnych), podświetlane automatycznie od zmierzchu do świtu
- czytelny wyświetlacz z diodami LED automatycznie informujący o zajęciu pomieszczenia
- lustro ze stali nierdzewnej
- podwójny wieszak ze stali na garderob

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie toalety zgodnie wg opisu zawartego w pytaniu nr 3.

**Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Zgodnie ze zmianami treści SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 26.01.2017 r. termin składania ofert wyznaczony został na dzień 10.02.2017 r. do godz. 10:00. Natomiast termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 10.02.2017 r. godz. 10:15**

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**