

Zakład Wodociągów i Kanalizacji W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.

Ciechanów, dnia 16.04.2018 r



Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„KOLEJARZ „
06-400 Ciechanów ul. Leśna

ZWiK Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81
NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927
KONTO
BS CIECHANÓW
60 3 0008 2001 8108
0911 0001

☎ (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61

Znak
L.dz TW/4063/119/2018

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.04.2018 roku podajemy warunki techniczne w celu zaopatrzenia w wodę dla istniejących ogrodów pracowniczych zlokalizowanych na działkach nr 30/2 i 28/2 przy ul. Leśnej w Ciechanowie :

1. Zaopatrzenie w wodę istniejących ogrodów działkowych należy przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej PE ϕ 225 mm w ul. Leśnej.
2. Wodomierz należy zamontować w studni wodomierzowej z polietylenu zamontowanej na terenie ogródków działkowych tuż za ogrodzeniem. Studnia wodomierzowa powinna być dostępna dla dostawcy wody, a zawór przed wodomierzem przystosowany do plombowania.
3. Wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem, zamarznięciem oraz dostępem osób trzecich. Wodomierz wyposażać w konsolę stabilizującą.
4. W celu zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem za wodomierzem należy zamontować zawór antyzakaźniowy.
5. Trasę projektowanego przyłącza należy oznakować taśmą ostrzegawczą z metalową wkładką.
6. Podłączenie przyłącza wodociągowego będzie możliwe po wybudowaniu i odbiorze końcowym sieci wodociągowej PE ϕ 225 mm w ul. Leśnej.
7. Projekt budowlany należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 81.
8. Do projektu budowlanego należy załączyć kserokopię niniejszych warunków technicznych, pisemną zgodę zarządcy ul. Leśnej na umieszczenie przyłącza wodociągowego w jej pasie drogowym.
9. Projekt opracować na aktualnych mapach geodezyjnych w skali 1:500.
10. Niniejsze warunki są ważne dwa lata od daty wydania.

Opracowanie :A.J. Gładysz

Prezes Zarządu
Jerzy Józef Ryzniński